ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1234544 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (952-1 Т, 4472427) Электрогенераторлық қондырғы

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Ұйымдастырушы: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	952-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электрогенераторлық қондырғы, іштен жанудың піспекті қозғалтқышымен, қуаттылығы 1-100 кВт
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жиілік түрлендіргіш
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Бензин генераторының максималды қуаты - 7,8 кВт
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Сатып алынатын тауарлардың толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Біріктірілген кәсіби автоматты ауыстырып қосқыш (ATS). Қозғалтқыштың қызмет ету мерзімі 1500 м/сағ. Қозғалтқышты оңай іске қосу. Қорғаныс цистернасының бояуы. Мыс генератор орамасы. Автоматты кернеу реттегіші (AVR). Шығу 128/8.3A. Дірілге қарсы тіректер. Қорғаныс бояуы бар күшейтілген жақтау. Күшейтілген қозғалтқышты орнату жастықтары. Жеткізу құрамындағы тасымалдау дөңгелектері. Жиналмалы тасымалдау тұтқалары. Қозғалтқышты апаттық тоқтату функциясы бар май деңгейінің төмен деңгейі сенсоры. Көп функциялы ақпарат дисплейі. Сағат өлшегіш/Кернеу(V)/Жиілік(Гц), Жұмыс сеансы уақытының өлшегіші. Жеткізу бөлігі ретінде қайта зарядталатын батарея.

2.1.1. Көрінетін қуат (кВА) - 8.80.

2.1.2. Белсенді қуат (кВт) - 7.80.

2.1.3. Жұмыс уақыты - 15 сағат.

2.1.4. Қозғалтқыш - 4 тактілі.

2.1.5. Отын түрі - бензин.

2.1.6. Стартер түрі - қолмен және электрлік.

2.1.7. Үш фаза - Жоқ.

2.1.8. Шығыс кернеуі - 220 В (бір фазалы).

2.1.9. Дөңгелектер - Иә.

2.1.10. 12 В шығысы - Иә.

2.2. Басқа сипаттамалары:

2.2.1. Қозғалтқыш көлемі - 440 см3.

2.2.2. Картер көлемі - 1.1 л.

2.2.3. Шығу қуаты - 18 а.к.

2.2.4. Жанармай багының сыйымдылығы - 28 л.

2.2.5. Жиілік - 50 Гц.

2.2.6. Розеткалар - 1-16/1-32 А.

2.2.7. Шу деңгейі - 69 дБ.

2.2.8. Салмағы - 105 кг. артық емес.

2.2.9. Өлшемдері - 69х53х59 см. артық емес.

2.3. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): МЕМСТ 33116-2014.

2.4. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 12 ай.

2.5. Тауардың шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

2.6. Қажет болған жағдайда сертификатты немесе құқық қабілеттілігін куәландыратын өзге де құжатты/лицензияларды қоса беру: тауарды "АЖК" АҚ қоймасына жеткізген кезде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 33116-2014	377456	Межгосударственный стандарт	Установки электрогенераторные с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на электрогенераторные установки мощностью до 30 кВт с приводом от двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих на жидком и/или газообразном топливах. Настоящий стандарт не распространяется на электрогенераторные установки, используемые на летательных аппаратах или для привода	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	24	Двигатели внутреннего сгорания	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 27 мая 2016г. № 113-од межгосударственный стандарт ГОСТ 33116—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июня 2016 г.	01.06.2016	

						наземных автотранспортных средств и локомотивов						

Қол қойған Питеева Татьяна Юрьевна

Қол қойылған күні 30.09.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1234544
способом Открытый тендер

Лот № 3 (952-1 Т, 4472427) Установка электрогенераторная

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
Организатор: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	952-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Установка электрогенераторная, с поршневым двигателем внутреннего сгорания, мощность 1-100 кВт
Наименование категории ОКТРУ	Дизель-генератор
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Бензиновый генератор максимальная мощность - 7,8 кВт
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

Интегрированная профессиональная система автоматического ввода резерва (ATS). Моторный ресурс более 1500 м/ч. Облегченный запуск двигателя. Защитная окраска бака. Медная обмотка альтернатора. Автоматический регулятор напряжения (AVR). Выход 128/8.3А. Антивибрационные ножки-подставки. Усиленная рама с защитным окрасом. Усиленные подушки крепления ДВС. Транспортировочные колеса в составе поставки. Складные транспортировочные ручки. Датчик низкого уровня масла с функцией аварийной остановки двигателя. Многофункциональный информационный дисплей. Счетчик моточасов/Напряжение(В)/Частота(Гц). Счетчик времени рабочей сессии. АКБ в составе поставки.

2.1.1. Полная мощность (кВА) - 8.80.

2.1.2. Мощность активная (кВт) - 7.80.

2.1.3. Время работы - 15 часов.

2.1.4. Двигатель - 4-тактный.

2.1.5. Вид топлива - бензин.

2.1.6. Тип стартера - ручной и электрический.

2.1.7. Три фазы - Нет

2.1.8. Выходное напряжение - 220 В (одна фаза).

2.1.9. Колеса - Да.

2.1.10. Выход 12В - Да.

2.2. Прочие характеристики:

2.2.1. Объем двигателя - 440 см3.

2.2.2. Объем картера - 1.1 л.

2.2.3. Выходная мощность - 18 л.с.

2.2.4. Емкость топливного бака - 28 л.

2.2.5. Частота - 50 Гц.

2.2.6. Розетки - 1-16/1-32 А.

2.2.7. Уровень шума - 69 дБ.

2.2.8. Вес - не более 105 кг.

2.2.9. Размеры - не более 69х53х59 см.

2.3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 33116-2014.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.

2.5. Год выпуска товара не ранее: 2026 года.

2.6. При необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий правоспособность/лицензии: предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 33116-2014	377456	Межгосударственный стандарт	Установки электрогенераторные с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на электрогенераторные установки мощностью до 30 кВт с приводом от двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих на жидком и/или газообразном топливах. Настоящий стандарт не распространяется на электрогенераторные установки, используемые на летательных аппаратах или для привода наземных автотранспортных средств и локомотивов	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	24	Двигатели внутреннего сгорания	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 27 мая 2016г. № 113-од межгосударственный стандарт ГОСТ 33116—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июня 2016 г.	01.06.2016

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Питеева Татьяна Юрьевна
Дата подписания	30.09.2026