ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261571 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (149 Т, 4554351) Деңгей өлшегіш

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Ұйымдастырушы: ТОО «СП «Caspi Bitum»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	149 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Деңгей өлшегіш, электронды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Деңгей өлшегіштер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өнім деңгейін анықтау үшін
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өзек зондымен микро импульсті деңгей өлшегіш, орындау: Болат., Өлшенетін орта агрессивті., Деңгейді өлшеу., Дәлдік-0,3%., 2 сымды байланыс., Шығыс сигналы: 4-20mA + HART гальваникалық айырбастаумен., Процеске қосылу: en1092-1 B1 бойынша фланецті DN50 PN16 316L (диаметрі 120 мм шығыңқы беті)., Қуат күші. DC 24V., IP65., ExiaIICT6., LCD орны бойынша көрсеткіш., Ауқым. : 0-600 ММ., штанганың ұзындығы: 1150 ММ., процестің жұмыс температурасы: 400°С дейін., өлшенетін өнімнің тығыздығы 992/821 кг / м3., Процестің жұмыс қысымы: 0,005 МПа., Қоршаған орта температурасы: -40...50°С. қашықтағы өлшеу камерасына орнату. Өнім Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өлшеу инспекциясының тізіліміне енгізілуі және паспорты мен өлшеу құралдарын метрологиялық тексеру туралы сертификаты болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	СТ РК 2.98-2006	337413	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Уровнемерыпромышленного применения. Типовая программа испытаний для целей утверждения типа	Настоящийстандартраспространяетсянауровнемерыпромышленногоприменения (далееуровнемеры), выпускаемые понормативнойтехническойдокументациииготовителяи /иливсоответствииГОСТ28725сосновнойпогрешностьюизмерения±3ммименееточных. Настоящийстандартустанавливаеттребованиякорганизацииипорядкупроведенияиспытанийдляцелейутверждениятипауровнемеровпромышленногоприменения.	Нет ()	47	Метрология и измерения в целом	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 4 августа 2006 года № 335	01.07.2007

Қол қойған Тлеуберлиев Ерасыл Ержанулы
Қол қойылған күні 13.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261571
способом Открытый тендер

Лот № 2 (149 Т, 4554351) Уровнемер

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	149 Т
Наименование и краткая характеристика	Уровнемер, электронный
Наименование категории ОКТРУ	Уровнемеры
Дополнительная характеристика	Характеристика: Для определения уровня продукта
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Микроимпульсный уровнемер со стержневым зондом, Исполнение: нерж.сталь., Измеряемая среда агрессивная., Измерение уровня., Точность - 0,3%., 2-ух проводное соединение., Выходной сигнал: 4-20мА + HART с гальванической развязкой., Соединение с процессом: фланцевое DN50 PN16 316L по EN1092-1 B1 (Выступающая поверхность диаметром 120мм)., Напр. пит. DC 24V., IP65., ExiaIICT6., Индикация по месту LCD., Диап. изм.: 0-600 мм., Длина стержня: 1150 мм., Рабочая температура процесса: до 400°C., Плотность измеряемого продукта 992/821 кг/м3., Рабочее давление процесса: 0,005МПа., Окружающая температура:-40...50°C. Установка на выносную измерительную камеру. Товар должен быть в реестре ГСИ РК и иметь паспорт, сертификат о метрологической поверке средств измерения.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	СТ РК 2.98-2006	337413	Национальный стандарт Республики Казахстан	Уровнемеры промышленного применения. Типовая программа испытаний для целей утверждения типа	Настоящий стандарт распространяется на уровнемеры промышленного применения (далее уровнемеры), выпускаемые по нормативной технической документации изготовителя /или в соответствии с ГОСТ 28725 с основной погрешностью измерения ±3 мм и менее точных. Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и порядку проведения испытаний для целей утверждения типа уровнемеров промышленного применения.	Нет ()	47	Метрология и измерения в целом	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 4 августа 2006 года № 335	01.07.2007

Подписал Тлеуберлиев Ерасыл Ержанулы

Дата подписания 13.10.2026