ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262422 , Кабельдік-өткізгіш өнімдер. сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (5647-4 Т, 4556603) Сым

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5647-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы МГТФ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт және күзет дабылы мен телекоммуникациялық жүйелерді монтаждауға арналған кабельдер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сым 0,35 МГТФ (3553100015:17)
Саны	0.350
Өлшем бірлігі	Километр (мың метр)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433, ЦС №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

МГТФ 0,35 сымы - көп сымды мыстан, ток өткізгіш бір талсым номиналды қимасы 0,35 мм², номиналды диаметрі 0,15 мм болатын 19 сымнан бұралған. Фторопласт 4 пленкаларымен орау түріндегі оқшаулаужалпы номиналды қалыңдығы 0,18 мм. М - монтаждау сымы; Г - Иілгіш; Т - Ыстыққа төзімді; Ф -Фторопласттан жасалған оқшаулау; 0,35 - талсымның номиналды қимасы 0,35 мм². Номиналды айнымалы кернеу 250 В жиілігі 5 кГц дейін. Номиналды тұрақты кернеу 350 В. Талсымның электр кедергісі 60 Ом/км аспайды. Сыртқы диаметрдің минималды иілу радиусы 2,5. Жұмыс температурасының диапазоны -60...+220°С.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТШ 16-505.185-71

Қол қойған Махмут Әмір Естайұлы
Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1262422 , Кабельно-проводниковая продукция.
способом Запрос ценовых предложений**

Лот № 4 (5647-4 Т, 4556603) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5647-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка МГТФ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабели и провода силовые, универсальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Провод 0,35 МГТФ (3553100015:17)
Количество	0.350
Единица измерения	Километр (тысяча метров)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр. Сейфулина, 433, ЦС №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Провод МГТФ 0,35- это одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 0,35 мм², скрученная из 19 проволок номинальным диаметром 0,15 мм. Изоляция в виде обмотки плёнками из фторопласта 4 суммарной номинальной толщиной 0,18 мм. М-провод монтажный; Г-гибкий; Т-теплостойкий; Ф-изоляция из фторопласта; 0,35-номинальное сечение жилы 0,35 мм². Номинальное переменное напряжение 250 В частотой до 5 кГц. Номинальное постоянное напряжение 350 В. Электрическое сопротивление жилы не более 60 Ом/км. Минимальный радиус изгиба 2,5 наружных диаметра. Диапазон рабочих температур −60...+220°С.

Условия сроков поставки: с даты подписания договора в течение 15 календарных дней.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	**Наименование**
1	ТУ 16-505.185-71

Подписал Махмут Әмір Естайұлы

Дата подписания 02.11.2026