ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262568 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (882 Т, 4557076) Сүзгіш

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	882 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, әуе, сору-сыртқа тарату желдеткіш қондырғысына арналған, қалтада таситын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ауа фильтрі
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Сүзгі,595*590*300, F8
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ФИЛЬТР,595*590*300, F8

Техникалық сипаттамалары:
Алюминий жақтау.
Жақаның ені: 2 см.
Жақаның қалыңдығы: 1 мм.
Жақаның сыртқы периметрі бойынша тығыздағыш.
Сүзгі элементі: тоқылмаған синтетикалық талшық, жоғары сапалы полиэстер, шыны талшық, сепараторлармен нығайтылған.
Бастапқы аэродинамикалық кедергі: 100 Па/м.
Соңғы қысымның төмендеуі (Па): 450
Синтетикалық шаңның орташа ұстау қабілеті (Am), %: 450
0,4 мкм бөлшектердің орташа тиімділігі (Em), %: 95 ≤ Em<95
Ең төменгі тиімділік (0,4 мкм бөлшектер), %: 55
Температура: -50°C 100°C.
Салыстырмалы ылғалдылық 100%-ға дейін.
Тұтанғыштық класы: F1 / M1 (өздігінен сөнетін материал, жануды қолдамайды).
ГОСТ R 51251-99 тазалау класына және ГОСТ R EN 779-2007 ГОСТ сәйкестігіне сәйкестік.

Жеткізу шарттары:
Жеткізуші тасымалдау кезінде өнімді қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 30528-97	309236	Межгосударственный стандарт	Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт устанавливает размеры, нормы, правила и методы испытаний вентиляторов для бытового и аналогичного применения, а также судовых вентиляторов.	СССР (СССР)	7	Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 17 августа 2001 г. № 305 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2002 г.	22.11.1997	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 15.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262568
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (882 Т, 4557076) Фильтр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	882 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, воздушный, для приточно-вытяжной вентиляционной установки, карманный
Наименование категории ОКТРУ	Фильтр воздушный
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ФИЛЬТР,595*590*300, F8
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ФИЛЬТР,595*590*300, F8

Тех.характеристики:
Каркас материала рамки алюминий.
Ширина каркасной рамки 2 см.
Толщина материала рамки 1 мм.
Наличие уплотнителя по наружному периметру каркасной рамки.
Фильтрующий элемент нетканый синтетическое волокно высококачественного полиэстера, стекловолокно, усиленный сепараторами.
Начальное аэродинамическое сопротивление 100 Pa/.
Конечный перепад давления (Па): 450
Средняя удерживающая способность (Am) синтетической пыли, %: 450
Средняя эффективность (Em) удерживания частиц 0.4 мкм, %: 95 ≤ Em<95
Минимальная эффективность (частиц 0.4 мкм), %: 55
Температура: -50°C 100°C.
Относительная влажность до 100%.
Класс горючести. F1 / M1 (самозатухающий материал, не поддерживает горение).
Соотвествие Классу очистки ГОСТ Р 51251-99 соотвествие Гост – ГОСТ Р ЕН 779-2007

Условия поставки:
Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 30528-97	309236	Межгосударственный стандарт	Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт устанавливает размеры, нормы, правила и методы испытаний вентиляторов для бытового и аналогичного применения, а также судовых вентиляторов.	СССР (СССР)	7	Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 17 августа 2001 г. № 305 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2002 г.	22.11.1997

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 15.10.2026