ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262672 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (231-2 Т, 4557363) Термокабель

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	231-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термокабель, өз бетімен реттелетін, қыздырушы, салыстырмалы қуат 25 Вт/м
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қыздыру кабелі
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Өзін-өзі реттейтін электрлік қыздыру кабелі 25 Втм.
Саны	1000.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Өзін-өзі реттейтін электрлік қыздыру кабелі 25 Вт/м.

Кабель түрі: параллельді қосылатын өзін-өзі реттейтін кабель.

Мақсаты: жылыту жүйелеріне арналған.

Меншікті қуаты: 25 Вт/м.

Номиналды кернеуі: 230 В.

Сыртқы оқшаулау материалы: фторполимер.

Кабельдің ені: кемінде 10,2 мм.

Кабельдің қалыңдығы: кемінде 4,8 мм.

Ток өткізгіш өзектердің қимасы: кемінде 1,2 мм².

Максималды жұмыс температурасы: +120 °C.

Максималды әсер ету температурасы: +190 °C.

Тізбектің максималды ұзындығы: 128 м.

Температуралық тобы: Т3.

Жерге тұйықталу: бар.

Жарылыстан қорғау белгісі: Ex II 2G Ex e II 200 °C (T2), T3, T4; Ex II 2D Ex tD A21 T 200 °C, T 195 °C,T 130 °C.

Кабель келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:

МЕМСТ IEC 608002024 - техникалық сипаттамалар және сынақтар;

МЕМСТ IEC 6007914:2013 - жарылыс қауіпті аймақтарда монтаждау және пайдалану;

КО ТР 020/2011 - электромагниттік үйлесімділік (ЭМҮ).

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	15.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262672
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (231-2 Т, 4557363) Термокабель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	231-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Термокабель, саморегулирующийся, греющий, удельная мощность 25 Вт/м
Наименование категории ОКТРУ	Нагревательный кабель
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель 25 Втм
Количество	1000.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель 25 Вт/м

Тип кабеля: саморегулирующийся параллельного подключения

Назначение: для систем обогрева

Удельная мощность: 25 Вт/м

Номинальное напряжение: 230 В

Материал внешней изоляции: фторполимер

Ширина кабеля: не менее 10,2 мм

Толщина кабеля: не менее 4,8 мм

Сечение токопроводящих жил: не менее 1,2 мм²

Максимальная рабочая температура: +120 ºС

Максимальная температура воздействия: +190 ºС

Максимальная длина цепи: 128 м

Температурная группа: Т3

Заземление: есть

Обозначение взрывозащиты: Ex II 2G Ex e II 200 °C (T2), T3, T4; Ex II 2D Ex tD A21 T 200 °C, T 195 °C,T 130 °C

Кабель должен соответствовать требованиям:

ГОСТ IEC 608002024 — технические характеристики и испытания;

ГОСТ IEC 6007914:2013 — монтаж и эксплуатация во взрывоопасных зонах;

ТР ТС 020/2011 — электромагнитная совместимость (ЭМС).

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	15.10.2026