ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263240 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (5605-7 Т, 4559154) Кәбіл

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5605-7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы КВВГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бақылау кабелі КВВГ маркасы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 4х1,5 КВВГ кабель (3563100069:17)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Километр (мың метр)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433, ЦС №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бақылау кабелі - 4х1,5 мм2, мыс талсымы, окшаулагыш және ПВХ қабыгы бар.

К - Бақылау Кабеni

В - Талсымнын окшаулағышы поливинилхлоридті пластикаттан жасалган

В - Қабығы поливинилхлоридті пластикаттан жасалган

Г - Қорғаныс жабындары жоқ

4 - талсымдар саны

1,5 - талсым қимасы

4х1,5 КВВГ кабеni -50 °С-тан +50 °С-қа дейнп қоршаған орта температурасында тұрақты кернеуі 1000 В-қа дейінгі электр аппараттарына жылжымайтын қосылымға арналган.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 1508-78	315047	Межгосударственный стандарт	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	15	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.04.1978 № 1159	01.01.1980	

Қол қойған Адеева Меруерт Мухалиевна

Қол қойылған күні 22.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263240
способом Открытый тендер

Лот № 18 (5605-7 Т, 4559154) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5605-7 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КВВГ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель контрольный марки КВВГ
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кабель 4х1,5 КВВГ (3563100069:17)
Количество	1.000
Единица измерения	Километр (тысяча метров)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр. Сейфулина, 433, ЦС №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Контрольный кабель - 4 на 1,5 мм2, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.

К - Кабель контрольный

В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката

В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Г - Отсутствие защитных покровов

4 - количество жил

1,5 - сечение жилы

Кабель КВВГ 4х1,5 предназначен для неподвижного присоединения к электрическим аппаратам с постоянным

напряжением до 1000 В при температуре окружающей среды от -50 ЭС до +50 °С.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 1508-78	315047	Межгосударственный стандарт	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	15	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.04.1978 № 1159	01.01.1980

Подписал Адеева Меруерт Мухалиевна

Дата подписания 22.10.2026