ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263240 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (5672-6 Т, 4559170) Кәбіл

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5672-6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	АВВГ маркалы күштік кабель
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қуатты кәбіл 1 кв 3х120+1х50 АВВГ (3522100058:17)
Саны	0.030
Өлшем бірлігі	Километр (мың метр)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433, ЦС №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Номиналды кернеу: 0,66 кВ немесе 1 кВ (жиілігі 50 Гц).

Өмір сүру саны: 4 (3+1).

Өткізгіш Материал: Алюминий.

Өзектердің пішіні: әдетте сектор немесе дөңгелек (өндірушіге байланысты).

Жұмыс температурасы: -50°C-тан +50°C-қа дейін.

Температурада орнату: -15°C төмен емес (алдын ала қыздырусыз).

Өткізгіштердің ұзақ рұқсат етілген қыздыру температурасы: 70°C.

Шамадан тыс жүктеме кезіндегі максималды температура: 90°C.

Қысқа тұйықталу температурасы (4-5 секундқа дейін): 160°C дейін.

Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 25-30 жыл

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 31996-2012	362564	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015	

Қол қойған Адеева Меруерт Мухалиевна

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 22.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263240
способом Открытый тендер

Лот № 2 (5672-6 Т, 4559170) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5672-6 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АВВГ, напряжение 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой марки АВВГ
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кабель силовой 1 кв 3х120+1х50 АВВГ (3522100058:17)
Количество	0.030
Единица измерения	Километр (тысяча метров)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр. Сейфулина, 433, ЦС №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение: 0,66 кВ или 1 кВ (частота 50 Гц).

Количество жил: 4 (3+1).

Материал жил: Алюминий.

Форма жил: Обычно секторная или круглая (зависит от производителя).

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

Монтаж при температуре: не ниже -15°С (без предварительного подогрева).

Длительно допустимая температура нагрева жил: 70°С.

Максимальная температура при перегрузке: 90°С.

Температура короткого замыкания (до 4-5 сек): до 160°С.

Срок службы: не менее 25-30 лет

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 31996-2012	362564	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015

Подписал Адеева Меруерт Мухалиевна

Дата подписания 22.10.2026