ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (837-2 Т, 4560127) Ысырма

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	837-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, параллельді, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ысырмалар (задвижкалар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 400 Ру 16 параллель ысырма клапаны, болат, номиналды саңылау 30с73нж түрі МЕМСТ 9544-2015
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000010
Атауы	Ысырма
Қысқаша сипаттамасы	Параллельді болат ысырма, шарты өтпелі диаметрі 50-450 мм

Қосымша сипаттамасы	Параллельді болат ысырма, шарты өту диаметрі, МЕМСТ 9544-2015, 30с73нж типті, Ду 400, қысым Ру 16
Тауардың техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: параллельді ысырма Шартты өткелі (Ду / DN): 400 мм Жұмыс қысымы (Ру / PN): 1,6 МПа Бекіткіш / арматура түрі: жапқыш ысырма (көбінесе айналдырықпен тартылаты, таңбалау «30» — ысырма, «с» — көміртекті болаттан жасалған корпус, «нж» — тот баспайтын болаттан жасалған тығыздағыштың беткі қабаты).МЕМСТ 9544-2015 бойынша герметикалық класы: «А» класы (немесе орындалуына байланысты). Жұмыс ортасы: негізгі бөлшектердің материалдарына агрессивті емес су, бу, мұнай, мұнай өнімдері және басқа сұйық және газ тәрізді орталар. Жұмыс ортасының температурасы: -40°С-тан +425°С-қа дейін (болаттың нақты орындалуына және маркасына байланысты). Қосылу түрі: Ернемекті. Жетек: Қолмен (маховик) немесе редуктормен / электр жетегімен. Шамамен салмағы (Ду 400 үшін): 325 кг және одан жоғары (қолмен) 977 кг-ға дейін (жиынтықта қуатты электр жетегімен бірге). Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведён	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						ные в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации							

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 2 (837-2 Т, 4560127) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	837-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, параллельная, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Задвижки
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка параллельная, стальная, условный проход Ду 400 Ру 16 типа 30с73нж ГОСТ 9544-2015
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000010
Наименование	Задвижка
Краткая характеристика	параллельная, стальная, условный проход 50-450 мм

Дополнительная характеристика	Задвижка параллельная, стальная, условный проход Ду 400, давление Ру 16, типа 30с73нж, ГОСТ 9544-2015
Технические характеристики товара	Тип конструкции: Задвижка параллельная Условный проход (Ду / DN): 400 мм Рабочее давление (Ру / PN): 1,6 МПа Тип затвора / арматуры: Задвижка запорная (чаще клиновая с выдвижным шпинделем, маркировка «30» — задвижка, «с» — корпус из углеродистой стали, «нж» — наплавка уплотнения из нержавеющей стали). Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: Класс «А» (или в зависимости от исполнения). Рабочая среда: Вода, пар, нефть, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, неагрессивные к материалам основных деталей. Температура рабочей среды: от -40°С до +425°С (в зависимости от конкретного исполнения и марки стали). Тип присоединения: Фланцевое. Привод: Ручной (маховик) или с редуктором / электроприводом. Приблизительный вес (для Ду 400): от 325 кг и выше (в ручном исполнении) до почти 977 кг (в комплекте с мощным электроприводом). Особые требования к арматуре: не имеет

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республ	15.04.2018

						герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации					лики Казахстан с 15 апреля 2018 г.		

Подписал	Назарова Наталья Анатольевна
Дата подписания	23.10.2026