ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (899-1 Т, 4560114) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	899-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, шойын, өлшемі 50 мм дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 25 Ру 16 муфтасы бар шойын ысырма клапаны, 15кч18п түрі, МЕМСТ 9697-87
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000015
Атауы	клапан
Қысқаша сипаттамасы	Бекіткіш ,шойын өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттамасы	Бекіткіш шойыннан жалғастырғыш шұра, МЕМСТ 9697-87, 15кч18п типті, Ду 25 Ру 16

Тауардың техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Бекіткіш ,шойын клапаны Шартты диаметрі (Ду / DN): 25 мм Шартты (номиналды) қысым (Ру / PN): 1,6 МПа Жұмыс ортасы: су (ыстық, суық), бу, ауа Жұмыс ортасының максималды температурасы: +225 °С дейін Корпус материалы: созылғыш шойын (КЧ 30 -6 Ф маркасы) Тығыздықтығы бекіткіш: Фторопласт (ПТФЭ) Басқару түрі: Қолмен (маховикпен) Құбырға қосылу: МЕМСТ 6527-68 бойынша жалғастырғыш (бұрандалы) Құбырдағы орнату жағдайы: кез келген Құрылыс ұзындығы: 120 мм Салмағы (салмағы): шамамен 1,14 кг (өндірушіге байланысты-1,02-ден 1,14 кг-ға дейін) МЕМСТ 9544-2015 бойынша бекіткіштің ты ғыздық класы: "Д" (немесе өндірушінің техникалық шарттарына байланысты "С" / "В") Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавл							

1	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	ивает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применя	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						ют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации						
2	Иә	ГОСТ 6527-68	308675	Межгосударственный стандарт	Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубопроводной арматуры общего назначения:	СССР (СССР)	5	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР от 29.07.68	01.07.1969

3	Иә	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 15 (899-1 Т, 4560114) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	899-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, чугунный, размер до 50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вентиль запорный чугунный муфтовый Ду 25 Ру 16, типа 15кч18п, ГОСТ 9697-87
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000015
Наименование	клапан
Краткая характеристика	запорный, чугунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Вентиль запорный чугунный муфтовый, Ду 25 Ру 16, типа 15кч18п, ГОСТ 9697-87

Технические характеристики товара	Тип конструкции: клапан запорный, чугунный Условный диаметр (Ду / DN): 25 мм Условное (номинальное) давление (Ру / PN): 1,6 МПа Рабочая среда: Вода (горячая, холодная), пар, воздух Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C Материал корпуса: Ковкий чугун (марка КЧ 30-6 Ф) Уплотнение в затворе: Фторопласт (ПТФЭ) Тип управления: Ручной (с помощью маховика) Присоединение к трубопроводу: Муфтовое (резьбовое) по ГОСТ 6527-68 Установочное положение на трубопроводе: Любое Строительная длина: 120 мм Масса (вес): Около 1,14 кг (в зависимости от производителя — от 1,02 до 1,14 кг) Класс герметичности затвора: «Д» (или «С» / «В» в зависимости от технических условий изготовителя) по ГОСТ 9544-2015 Особые требования к арматуре: не имеет

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт						

1	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации						
2	Да	ГОСТ 6527-68	308675	Межгосударственный стандарт	Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубопроводной арматуры общего назначения:	СССР (СССР)	5	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР от 29.07.68	01.07.1969

3	Да	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026