ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (916-1 Т, 4560120) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	916-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, кері, шойын, өлшемі 100-400 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 150 Ру 16 айналмалы тексеру клапаны 19ч21бр түрі. Флянцаралық орнату түрі. Корпус материалы: сұр шойын СЧ18. Суға және буға жарамды. Бекіту әдісі: шпилька. Тығыздау материалы: қола маркасы ЛЦ40С. Орнату әдісі: тік немесе көлденең. Климаттық нұсқа: У1, У2. Ағынның бағыты: түзу. МЕМСТ 27477-87
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.900.000109
Атауы	клапан

Қысқаша сипаттамасы	кері, шойын, өлшемі 100-400 мм
Қосымша сипаттамасы	Кері айналмалы клапан Ду 150 Ру16 типі 19 ч21бр. Бекіту түрі- ернемекаралық. Корпус материалы-Сұр шойын СЧ18. Қолдану ортасы-су, бу. Бекіту әдісі-түйреуіштер. Тығыздау материалы-ЛЦ40С маркалы қола. О рнату әдісі-тік, көлденең. Климаттық орындалуы У1, У2. Ағынның бағыты-тікелей ағын. МЕМСТ 27477-87
Дайындауға арналған нормативтік құжат	
Тауардың техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Кері шойын клапан Диаметрі (Ду): 150 мм Қысымы (Ру): 1,6 МПа Қосылу түрі: ернемекаралық (құбырдың қарсы ернемектері арасында тартылады) Жұмыс ортасы: Су, бу Жұмыс ортасының максималды температурасы: +225 °С дейін Қоршаған орта / тасымалдау температурасы: -20-дан +50 °С-қа дейін Құрылыс ұзындығы (L): 100 мм Ернемектің сыртқы диаметрі (D): 212 мм Салмағы (артық емес): 11,6 кг Қызмет ету мерзімі: 5 жыл (орташа ресурс / кепілдік мерзімі әдетте 12 ай) Арматураға қойылатын ерекше талаптар: жоқ

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна
Қол қойылған күні 23.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 9 (916-1 Т, 4560120) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	916-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, обратный, чугунный, размер 100-400 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Клапан обратный поворотный Ду 150 Ру 16 типа 19ч21бр. Тип крепления - межфланцевое. Материал корпуса - серый чугун СЧ18. Среда применения - вода, пар. Способ крепления - шпильки. Материал уплотнения - бронза марки ЛЦ40С. Способ монтажа -вертикальный, горизонтальный. Климатическое исполнение У1, У2. Направление потока -прямоточное. ГОСТ 27477-87
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.900.000109

Наименование	клапан
Краткая характеристика	обратный, чугунный, размер 100-400 мм
Дополнительная характеристика	Клапан обратный поворотный Ду 150 Ру 16 типа 19ч21бр. Тип крепления - межфланцевое. Материал корпуса - серый чугун СЧ18. Среда применения - вода, пар. Способ крепления - шпильки. Материал уплотнения - бронза марки ЛЦ40С. Способ монтажа -вертикальный, горизонтальный. Климатическое исполнение У1, У2. Направление потока -прямоточное. ГОСТ 27477-87
Нормативный документ для изготовления	

Технические характеристики товара	Тип конструкции: Клапан обратный чугунный Диаметр (Ду): 150 мм Давление (Ру): 1,6 МПа Тип присоединения: Межфланцевое (стягивается между ответными фланцами трубопровода) Рабочая среда: Вода, пар Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C Температура окружающей среды / транспортировки: от -20 до +50 °C Строительная длина (L): 100 мм Наружный диаметр фланца (D): 212 мм Масса (не более): 11,6 кг Срок службы: 5 лет (средний ресурс / гарантийный срок обычно 12 месяцев) Особые требования к арматуре: не имеет

Подписал Назарова Наталья Анатольевна
Дата подписания 23.10.2026