ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (839-2 Т, 4560125) Ысырма

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	839-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, параллельді, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ысырмалар (задвижкалар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 150 Ру 16 болат параллель ысырма клапаны номиналды саңылау 30с73нж түрі МЕМСТ 9544-2015
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000010
Атауы	Ысырма
Қысқаша сипаттамасы	Параллельді болат ысырма, шарты өтпелі диаметрі 50-450 мм

Қосымша сипаттамасы	Параллельді болат ысырма, шарты өту диаметрі МЕМСТ 9544-2015, 30с73нж типті Ду 150 Ру 16
Тауардың техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: параллельді ысырма Шартты өтпелі (Ду / DN):150 мм Шартты қысымы (Ру / PN): 1,6 МПа Корпус материалы: көміртекті болат (мысалы, 20Л болат) Бетпенің тығыздағыш материалы (нж): тот баспайтын болат (сақиналарда балқытып қаптау) Жұмыс ортасы: Су, бу, май, мұнай, табиғи газ және басқа да агрессивті емес орта Жұмыс ортасының максималды температурасы: +425 °С дейін (немесе аналогтары бойынша +450 °С дейін) Тығыздық класы: МЕМСТ 9544-2015 бойынша «А» немесе «В» класы Басқару түрі: Қолмен (маховик / штурвал) немесе электр жетегін орнатумен Қосылу түрі: Ернемекті МЕМСТ 33259-2015 бойынша Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на							

							присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцымашин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические							
						Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на		Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма		Фланцы, муфт			Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в	

1	Иә	ГОСТ 33259-2015	378668	Межгосударственный стандарт	номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433,	«Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	108	ы и соединения	Действует	действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

						ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]						
2	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национа	15.04.2018

						для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации					льного стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.		

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 4 (839-2 Т, 4560125) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	839-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, параллельная, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Задвижки
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка параллельная, стальная, условный проход Ду 150 Ру 16 типа 30с73нж ГОСТ 9544-2015
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000010
Наименование	Задвижка
Краткая характеристика	параллельная, стальная, условный проход 50-450 мм

Дополнительная характеристика	Задвижка параллельная, стальная, условный проход Ду 150 Ру 16, типа 30с73нж, ГОСТ 9544-2015
Технические характеристики товара	Тип конструкции: Задвижка параллельная Условный проход (Ду / DN): 150 мм Условное давление (Ру / PN): 1,6 МПа Материал корпуса: Углеродистая сталь (например, сталь 20Л) Материал уплотнения (нж): Нержавеющая сталь (наплавка на кольцах) Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ и другие неагрессивные среды Максимальная температура рабочей среды: до +425 °C (или до +450 °C по аналогам) Класс герметичности: Класс «А» или «В» по ГОСТ 9544-2015 Тип управления: Ручное (маховик / штурвал) или под установку электропривода Тип присоединения: Фланцевое (по ГОСТ 33259-2015) Особые требования к арматуре: не имеет.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на присоеди						

1	Да	ГОСТ 33259-	378668	Межгосударственны	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление	нительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцымашин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовл	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкт	108	Фланцы, муфты и	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгос	01.01.2018

		2015		й стандарт	до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	ению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660,	орское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )		соединения		ударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	

						ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]						
2	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республ	15.04.2018

						герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации					лики Казахстан с 15 апреля 2018 г.		

Подписал	Назарова Наталья Анатольевна
Дата подписания	23.10.2026