ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (896-1 Т, 4560113) Ысырма

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	896-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 150 Ру 25 болат фланецті қол ысырма клапаны 30с64нж түрі, МЕМСТ 9698-86
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000006
Атауы	Ысырма
Қысқаша сипаттама	сыналы,болат,шартты өтпелі 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Қолмен басқарылатын ернемекті болат ысырма, МЕМСТ 9698-86, 30с64нж типті, Д у 150 Ру 25

Өнімнің техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Сыналы,болат ысырмасы Шартты өтпелі (Ду / DN): 150 мм. Шартты қысымы (Ру / PN): 2,5 МПа Басқару әдісі: қолмен (маховик / штурвал). Қосылу түрі: ернемекті (МЕМСТ 33259-2015 бойынша). Жұмыс ортасы: су, бу, газ, ауа, мұнай және сұйық агрессивті емес мұнай өнімдері. Жұмыс ортасының температурасы: -40 °С-тан +425 °С-қа дейін. Бекіткіштің тығыздық класы: "А" класы (МЕМСТ 9544-2015 сәйкес). Корпус материалы: көміртекті болат (25Л маркасы). Шпиндель материалы: коррозияға төзімді тот баспайтын болат (20х13 маркасы). Бекіткіштің тығыздағышы: металл бойынша металл(тот баспайтын болатпен). Құрылыс ұзындығы: 403 мм. Шамамен салмағы: 70,5-тен 99 кг-ға дейін (өндіруші зауытқа байланысты). Толық ашу үшін маховиктің айналу саны: ~26 айналым. Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт							

						Фланцы арматуры, соединительных частей и	распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцымашин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавл	Закрытое акционерное общество «Научно-				Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за №	

1	Иә	ГОСТ 33259-2015	378668	Межгосударственный стандарт	трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	ивает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ	производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

						1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]						

2	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 16 (896-1 Т, 4560113) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	896-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка стальная фланцевая ручная Ду 150 Ру 25 типа 30сб4нж, ГОСТ 9698-86
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000006
Наименование	Задвижка
Краткая характеристика	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Задвижка стальная фланцевая ручная, Ду 150 Ру 25, типа 30с64нж, ГОСТ 9698-86

Технические характеристики товара	Тип конструкции: Задвижка клиновая стальная Условный проход (Ду / DN):150 мм. Условное давление (Ру / PN): 2,5 МПа Способ управления: Ручной (с помощью маховика / штурвала). Тип присоединения: Фланцевое (по ГОСТ 33259-2015). Рабочая среда: Вода, пар, газ, воздух, нефть и жидкие неагрессивные нефтепродукты. Температура рабочей среды: От -40 °С до +425 °С. Класс герметичности затвора: Класс «А» (по ГОСТ 9544-2015). Материал корпуса: Углеродистая сталь (марка 25Л). Материал шпинделя: Коррозионностойкая нержавеющая сталь (марка 20х13). Уплотнение затвора: Металл по металлу (с нержавеющей наплавкой). Строительная длина: 403 мм. Примерный вес: от 70,5 до 99 кг (зависит от завода-изготовителя). Количество оборотов маховика для полного открытия: ~26 оборотов. Особые требования к арматуре: не имеет.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящ						

						Фланцы арматуры,	ий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавл	Закрытое акционерное общество				Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за №		

1	Да	ГОСТ 33259-2015	378668	Межгосударственный стандарт	соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	ивает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536,	«Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)( )	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

						ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]						
2	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Назарова Наталья Анатольевна
Дата подписания	23.10.2026