ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (889-1 Т, 4560107) Ысырма

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	889-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 100 Ру 64 болат қақпақ клапаны , қолмен жетегі бар, 30с76нж түрі МЕМСТ 9698-86
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000006
Атауы	Ысырма
Қысқаша сипаттама	сыналы, болат, шартты өтпелі 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Қол басқарылатын жетекті болат ысырма, МЕМСТ 9698-86, 30с76 нж типті, Ду 100 Ру 64

Өнімнің техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Сыналы,болат ысырмасы Номиналды диаметрі Ду, мм: 100 Номиналды қысымы Ру, МПа: 6,4 Корпус материалы: көміртекті болат (20Л / 25Л Болат) Тығыздау (сақина материалы): Тот баспайтын болат ("нж") Жұмыс ортасы: су, бу, табиғи газ, сұйық мұнай өнімдері Жұмыс ортасының максималды температурасы: +425°С +450°С дейін (орындалуына байланысты +660°С дейін) Тығыздау класы: МЕМСТ 9544-2015 бойынша "А" Қосылу түрі: ернемекті Жетек: Қолмен (маховик немесе редуктор) Құрылыс ұзындығы (L): 350 мм Биіктігі (Н): шамамен 600 мм Салмағы: шамамен 82,8 кг (өндірушілер арасында аздап өзгеруі мүмкін) Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметич							

1	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	ности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытан	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						ий, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации							

2	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 22 (889-1 Т, 4560107) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	889-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка стальная с ручным приводом Ду 100 Ру 64 типа 30с76нж, ГОСТ 9698-86
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000006
Наименование	Задвижка
Краткая характеристика	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Задвижка стальная с ручным приводом, Ду 100 Ру 64, типа 30с76нж, ГОСТ 9698-86

Технические характеристики товара	Тип конструкции: Задвижка клиновая, стальная Номинальный диаметр Ду, мм: 100 Номинальное давление Ру, МПа: 6,4 Материал корпуса: Углеродистая сталь (сталь 20Л / 25Л) Уплотнение (материал колец): Нержавеющая сталь («нж») Рабочая среда: Вода, пар, природный газ, жидкие нефтепродукты Максимальная температура рабочей среды: до +425°C +450°C (в зависимости от исполнения до +660°C) Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015 Тип присоединения: Фланцевое Привод: Ручной (маховик или редуктор) Строительная длина (L): 350 мм Высота (H): около 600 мм Вес: около 82,8 кг (может незначительно отличаться у разных производителей) Особые требования к арматуре: не имеет.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы						

1	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации							

2	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс /смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026