ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 38 (879-1 Т, 4560091) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	879-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, реттеуші, болат, өлшемі 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапандар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: "Техникалық сипаттамаға сәйкес 1098-50-Э-01 клапан; ТЭМ -25000/63-100т электр жетегі."
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281411.390.000005
Атауы	Клапан
Қысқаша сипаттамасы	реттегіш, болат, өлшемі 50-450 мм

Қосымша сипаттамасы	Клапан 1098-50-Э-01 Ду 50 Ру 37,3 МПа, Т= 280 град.С. Электр жетегі МЭП-25000/63-100Т
Тауардың техникалық сипаттамалары	**Атауы:** Клапан **Құрылым түрі:** Бекіткіш-реттегіш **Номиналды диаметрі DN, мм**: 50 **Номиналды қысым DN, МПа**: 37,3 **Температура, °С (min,max):** 280°С **Жұмыс ортасы: су** **Басқару әдісі: электр жетегі** МЭП-25000/63-100Т **Құбырға қосу:** дәнекерлеумен **Дайындау материалы:** болат 20 **Құбырдағы орнатылған орны:** кез келген, жоғарғы жарты шарда қылтаға қатысты. Клапандар (шұралар) сыртқы орнатуға және жабық орын-жайларға орнатуға арналған. **Жұмыс ортасына жіберу бағыты:** бекіту үшін ұсынылады **Бекітпенің тығыздығы:** МЕМСТ 9544-2015 А класы бойынша . **Климаттық орындау:** У, УХЛ, Т МЕМСТ 15150-69 бойынша **Орналастыру санаты :** МЕМСТ 15150-69 бойынша 1,2,3. **Қолмен басқару күші (сермер, тұтқа**): 300 Н аспайды

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иэ	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971
						Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматур						

							ы номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках						
2	Иэ	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов		Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации						

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 38 (879-1 Т, 4560091) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	879-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, регулирующий, стальной, размер 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Характеристика: Клапан 1098-50-Э-01; Электропривод МЭП-25000/63-100Т согласно технической спецификации.
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281411.390.000005
Наименование	Клапан
Краткая характеристика	регулирующий, стальной, размер 50-450 мм

Дополнительная характеристика	Клапан 1098-50-Э-01 Ду 50 Ру 37,3 МПа, Т= 280 град.С. Электропривод МЭП-25000 /63-100Т
Технические характеристики товара	**Наименование:** Клапан **Тип конструкции:** Запорно-регулирующий **Номинальный диаметр DN, мм**: 50 **Номинальное давление PN, МПа**: 37,3 **Температура, °С (min,max):** 280°С **Рабочая среда: вода** **Способ управления: электропривод** МЭП-25000/63-100Т **Присоединение к трубопроводу:** под приварку. **Материал изготовления:** сталь 20 **Установочное положение на трубопроводе:** любое, в верхней полусфере относительно горловины. Клапаны (вентили) предназначены для наружной установки и установки в закрытых помещениях. **Направление подачи рабочей среды:** реко мендуется под затвор. **Герметичность затвора:** по классу А ГОСТ 9544-2015. **Климат. исполнение:** У, УХЛ, Т по ГОСТ 15150-69. **Категория размещения:** 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69. **Усилие на ручном дублере** (маховике, рукоятке): не более 300 Н.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971
						Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры						

							номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности						
2	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						затвора арматуры в процессе эксплуатации							

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026