ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (906-1 Т, 4560108) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	906-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, болат, өлшемі 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 50 Ру 64 қолмен жетек дәнекерлеуге арналған болат жабу клапаны Т 540°С, 1053-50-0 түрі, ТУ 108-984-80
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.530.000002
Атауы	клапан
Қысқаша сипаттамасы	бекіткіш,болат, өлшемі 50-450 мм
Қосымша сипаттамасы	Дәнекерлеуге арналған қол жетегімен болаттан жасалған шұра, Ду 50, Ру 64 , типі 1053-50-0, ТУ 108-984-80

Тауардың техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Бекіткіш,болат клапаны Номиналды диаметрі (Ду / DN): 50 мм Номиналды / жұмыс қысымы (Ру / PN): 6,4 МПа Ортаның максималды температурасы: 560° С дейін (Т 540°С температурада жұмыс істеуге жарамды) Жұмыс ортасы: қызып кеткен бу, жоғары температуралы су Қосылу түрі: дәнекерлеуге арналған (аралық) Жетек түрі: Қолмен (маховик) Корпус материалы: 12Х1МФ ыстыққа төзімді легирленген болат Стандарттар / ТШ: ТШ 108-984-80 бойынша әзірленген (қазіргі заманғы аналогтар ТШ 3742-001-09212465-2016 және т. б. бойынша да шығарылады) Орнату орны: Кез келген,қақпақ астына орта беру бағыты бар (корпустағы нұсқар бойынша) Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна
Қол қойылған күні 23.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 21 (906-1 Т, 4560108) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	906-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, стальной, размер 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вентиль стальной запорный с ручным приводом под приварку Ду 50 Ру 64 Т 540°С, тип 1053-50-0, ТУ 108-984-80.
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.530.000002
Наименование	клапан
Краткая характеристика	запорный, стальной, размер 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Вентиль стальной запорный с ручным приводом под приварку, Ду 50, Ру 64, Т 540° С, тип 1053-50-0, ТУ 108-984-80.

Технические характеристики товара	Тип конструкции: клапан запорный, стальной Диаметр номинальный (Ду / DN): 50 мм Номинальное / рабочее давление (Ру / PN): 6,4 МПа Максимальная температура среды: до 560°C (подходит для работы при Т 540°C) Рабочая среда: Перегретый пар, высокотемпературная вода Тип присоединения: Под приварку (встык) Тип привода: Ручной (маховик) Материал корпуса: Жаропрочная легированная сталь 12Х1МФ Стандарты / ТУ: Разработан по ТУ 108-984-80 (современные аналоги также выпускаются по ТУ 3742-001-09212465-2016 и др.) Установочное положение: Любое, с направлением подачи среды под тарелку (по стрелке на корпусе) Особые требования к арматуре: не имеет

Подписал Назарова Наталья Анатольевна
Дата подписания 23.10.2026