ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264202 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (276 Т, 4561818) Отқа тосқауыл

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Ұйымдастырушы: ТОО «СП «Caspi Bitum»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	276 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Отқа тосқауыл, түрі ОП АА
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығыздағыш элементтер мен прокладкалар (пластиналар, шнурлар, сақиналар, төсемдер)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: F1201 пештеріне арналған өрт сөндіргіштер. Шартты өту DN200 PN16, орындау материалы 316L, жұмыс температурасы-80 / 100ºС. Жұмыс / сынақ қысымы-0,1/0,28 Мпа
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

F1201 пештеріне арналған өрт сөндіргіштер. Шартты өту DN200 PN16, орындау материалы 316L, жұмыс температурасы-80 / 100ºС. Жұмыс / сынақ қысымы-0,1/0,28 Мпа

"F1201 пештеріне арналған өрт сөндіргіштер. DN200 PN16 шартты өту, 316L орындау материалы, құрылғы түрі: DU 200 өрт сөндіргіші (құбырға салынған, жабық түрі)

Корпус пен кассета материалы: AISI 316L тот баспайтын болат (аналогы 03Х17Н14М3). Құрылыс ұзындығы 495 ММ, фланецті қосылымы бар дренаждық құбыр қарастырылған. Қосылу: фланецті ANSI/ASME B16.5 (150 Сынып) - 8 тесік; ҚР СТ 1896-2009."

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде Өнім беруші өнімнің паспорттарын, жалпы үлгідегі сызбаны, сәйкестік сертификатын немесе декларациясын, сынақ актілерін (хаттамаларын) ұсынуға міндетті.

3. Техникалық стандарттар

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 1896-2009	340770	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Огнепреградители искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний. Введен впервые.	Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний огнепреградителей и искрогасителей. Настоящий стандарт распространяется на огнепреградители и искрогасители отечественного и импортного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, применяемые на пожароопасных технологических аппаратах или трубопроводах, а также на выхлопных	Нет ()	48	Противопожарные средства	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «27» октября 2009 года № 534 -од	01.07.2010	

						коллекторах различных транспортных средств и силовых агрегатов в качестве средств локализации пожара.							

Қол қойған Қанатқызы Рахат

Қол қойылған күні 21.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264202
способом Открытый тендер

Лот № 1 (276 Т, 4561818) Огнепреградитель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	276 Т
Наименование и краткая характеристика	Огнепреградитель, тип ОП АА
Наименование категории ОКТРУ	Уплотнительные элементы и прокладки (пластины, шнуры, кольца, прокладки)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Огнепреградители для печей F1201. Условный проход DN200 PN16, материал исполнения 316L, Рабочая температура – 80/100ºС. Рабочее/пробное давление – 0,1/0,28Мпа
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнепреградители для печей F1201. Условный проход DN200 PN16, материал исполнения 316L, Рабочая температура – 80 /100ºС. Рабочее/пробное давление – 0,1/0,28Мпа

"Огнепреградители для печей F1201. Условный проход DN200 PN16, материал исполнения 316L, Тип устройства: огнепреградитель Ду 200 (встраиваемый в трубопровод, закрытого типа)

Материал корпуса и кассеты: Нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3). Строительная длина 495мм, предусмотрен дренажный патрубок с фланцевым соединением. Присоединение: Фланцевое ANSI/ASME B16.5 (Class 150) – 8 отверстий; СТ РК 1896-2009."

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить Паспорта изделия, чертеж общего вида, Сертификат или Декларация соответствия, Акты (протоколы) испытаний.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 1896-2009	340770	Национальный стандарт Республики Казахстан	Огнепреграждители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний. Введен впервые.	Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний огнепреградителей и искрогасителей. Настоящий стандарт распространяется на огнепреградители и искрогасители отечественного и импортного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, применяемые на пожароопасных технологических аппаратах или трубопроводах, а также на выхлопн	Нет ()	48	Противопожарные средства	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «27» октября 2009 года № 534 -од	01.07.2010

						ых коллекторах различных транспортных средств и силовых агрегатов в качестве средств локализации пожара.							

Подписал Қанатқызы Рахат

Дата подписания 21.10.2026