ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264202 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (277 Т, 4561817) Отқа тосқауыл

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Ұйымдастырушы: ТОО «СП «Caspi Bitum»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	277 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Отқа тосқауыл, түрі ОП АА
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығыздағыш элементтер мен прокладкалар (пластиналар, шнурлар, сақиналар, төсемдер)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЭЛОУ-АВТ пештеріне арналған DN50 PN16 (CL150) өрт сөндіргіші
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ЭЛОУ-АВТ пештеріне арналған DN50 PN16 (CL150) өрт сөндіргіші, жабық түрі, фланецті қосылымы бар дренажды құбыры бар. Құрылыс ұзындығы 340 мм. фланецті қосылыс, ANSI / ASME B16.5 (150 сынып) – 4 тесік; ҚР СТ 1896-2009.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде Өнім беруші өнімнің паспорттарын, жалпы үлгідегі сызбаны, сәйкестік сертификатын немесе декларациясын, сынақ актілерін (хаттамаларын) ұсынуға міндетті.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий стандарт устанавливает общие техничес кие							

1	Иә	СТ РК 1896-2009	340770	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний. Введен впервые.	требования и методы испытаний огнепреградителей и искрогасителей. Настоящий стандарт распространяется на огнепреградители и искрогасители отечественного и импортного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, применяемые на пожароопасных технологических аппаратах или трубопроводах, а также на выхлопных коллекторах различных транспортных средств и силовых агрегатов в качестве	Нет ()	48	Противопожарные средства	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «27» октября 2009 года № 534 -од	01.07.2010

						средств локализации пожара.						

Қол қойған Қанатқызы Рахат

Қол қойылған күні 21.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264202
способом Открытый тендер

Лот № 2 (277 Т, 4561817) Огнепреградитель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	277 Т
Наименование и краткая характеристика	Огнепреградитель, тип ОП АА
Наименование категории ОКТРУ	Уплотнительные элементы и прокладки (пластины, шнуры, кольца, прокладки)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Огнепреградитель DN50 PN16 (CL150) для печей ЭЛОУ -АВТ
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнепреградитель DN50 PN16 (CL150) для печей ЭЛОУ -АВТ, закрытого типа, с дренажным патрубком с фланцевым соединением. Строительная длина 340мм. Фланцевое соединение, ANSI/ASME B16.5 (Class 150) – 4 отверстий; СТ РК 1896-2009.

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить Паспорта изделия, чертеж общего вида, Сертификат или Декларация соответствия, Акты (протоколы) испытаний.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий						

1	Да	СТ РК 1896-2009	340770	Национальный стандарт Республики Казахстан	Огнепреграждители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний. Введен впервые.	стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний огнепреградителей и искрогасителей. Настоящий стандарт распространяется на огнепреградители и искрогасители отечественного и импортного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, применяемые на пожароопасных технологических аппаратах или трубопроводах, а также на выхлопных коллекторах различных транспортных	Нет ()	48	Противопожарные средства	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «27» октября 2009 года № 534 -од	01.07.2010

						средств и силовых агрегатов в качестве средств локализации пожара.						

Подписал Қанатқызы Рахат

Дата подписания 21.10.2026