ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264972 , «KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭТ» филиалы үшін ЭА-220кВ үшін жөндеу жинағы» сатып алу бойынша Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (10677-2 Т, 4564222) Ақаулы изоляторларды ауыстыру үшін жиынтық

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10677-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ақаулы изоляторларды ауыстыру үшін жиынтық, ПС типті оқшаулағыштарды ауыстыруға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Элегазды жүктеме ажыратқыштары
Қосымша сипаттама	Аталуы: ЭА 220кВ үшін жөндеу жинағы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 270 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Сипаттамасы және сапалық сипаттамалары

2.1. 3AP1 DT-245-40/2000 зауыт № 35077720, 2003 жылы шығарылған, Siemens шығарған қолда бар бактық элегаз ажыратқышы бар толықтыру және үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін арналған жөндеу жиынтығы:

Ток өткізгіштері мен экрандарымен бірге оқшаулағыштар жиынтығы - 6 жиынтық;

Оқшаулағыштардың фланеціне арналған тығыздағыш сақиналар - 8 дана;

Филтрлердің фланеціне арналған тығыздағыш сақиналар - 3 дана;

М12х60 бұранда - 100 дана;

М12 сомын - 100 дана;

Кептіргіш фильтр - 2 жиынтық (1 жиынтық – 6 дана) қамтуы тиіс.

Өнім берушіге жеткізу алдында жиынтық бөлшектерінің техникалық сипаттамалары мен сызбаларын «KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭТ» филиалымен келісу.

Тауарды қоймаға жеткізген кезде Siemens Energy компаниясының Қазақстан Республикасындағы тікелей өкілдігінен өнімнің зауыттық шығу тегін растайтын ресми хат ұсынылсын.

3. Өзге сипаттамалар: Шығарылған жылы – 2026 жылдан ерте емес.

4.Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): Электрлік беріктік талаптары бойынша 220 кВ элегаз ажыратқыштары «Кернеуі 1000 В жоғары ауыспалы ток ажыратқыштары. Жалпы техникалық талаптар» МемСТ 687-78 стандартына сәйкес келуі тиіс.

5. Тексеру және сынақтан өткізу: өнім беруші әрбір жеткізілетін тауар бірлігі бойынша зауыттық сынақтардың хаттамаларын ұсынуы тиіс (тауарды жеткізу кезінде).

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: Тауар пайдалануға берілген күннен бастап 60 ай, бірақ тауар жеткізілген күннен бастап 72 айдан аспайды.

7. Егер өлшеу құралдарына жататын тауарлар сатып алынса, Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өлшеу құралдарының тізіліміне осындай тауарларды енгізу туралы әлеуетті өнім берушіге талаптарды көрсету: қатысты емес.

8. Жеткізуші тауарды сақтау орнына дейін жеткізуі керек. Мекен-жайы: 710000000, Астана қ., АҚ «KEGOC» «Ақмола ЖЭТ» филиалының Орталық қоймасы.

Қол қойған	Максутова Зарема Аскаровна
Қол қойылған күні	29.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264972 , «Комплект ремонтный для ЭВ-220кВ для филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС» способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (10677-2 Т, 4564222) Комплект для замены дефектных изоляторов

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10677-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Комплект для замены дефектных изоляторов, для замены изоляторов типа ПС
Наименование категории ОКТРУ	Выключатели нагрузки элегазовые
Дополнительная характеристика	Наименование: Комплект ремонтный для ЭВ-220кВ
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 270 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Ремонтный комплект, предназначенный для доукомплектования и обеспечения совместимости с имеющимся баковым элегазовым выключателем 3AP1 DT-245-40/2000 зав. № 35077720, год выпуска 2003, производства Siemens должен содержать:

Изоляторы в комплекте с токопроводами и экранами - 6 комплектов;

Уплотнительные кольца для фланца изоляторов - 8 штук;

Уплотнительные кольца для фланца фильтров - 3 штуки;

Болт М12х60 - 100 штук;

Шайба М12 - 100 штук;

Фильтр осушитель - 2 комплекта (1 комплект – 6 штук).

Перед поставкой поставщику согласовать технические характеристики и чертежи деталей комплекта с Филиалом АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС».

При поставке товара на склад предоставить официальное письмо от прямого представительства компании Siemens Energy в Республике Казахстан, подтверждающее заводское происхождение продукции.

3. Прочие характеристики: год выпуска товара: не ранее 2026 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): По требованиям электрической прочности элегазовые выключатели 220 кВ должны соответствовать Межгосударственному стандарту ГОСТ 687-78 «Выключатели переменного ток на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия».

5. Проверка и испытание: поставщик на каждую единицу поставляемого товара должен предоставить протоколы заводских испытаний (при поставке товара).

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 60 месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию, но не более 72 месяцев со дня поставки товара.

7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относится.

8. Поставщик должен осуществить доставку товара до места хранения. Адрес: 710000000, г. Астана, Центральный склад филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС».

Подписал	Максутова Зарема Аскаровна
Дата подписания	29.10.2026