ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265309 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (247 Т, 4565250) Кабель

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	247 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы КВВГ, кернеуі 1 000 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бақылау кабелі КВВГ маркасы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КВВГЭ кабелі — мыс өзекті бақылау кабелі, оқшауламасы мен қабығы поливинилхлоридті пластикаттан жасалған, қорғаныш жабыны жоқ. Кабель бақылау және электр тарату аппаратураларын орнату, жөндеу, қосу және техникалық қызмет көрсету үшін, сондай-ақ 660 В дейінгі кернеуде және 100 Гц дейінгі жиілікте электр аспаптарына, электр тарату құрылғыларының қысқыштар жинақтарына стационарлық қосуға арналған. Кабельді 1000 В дейінгі тұрақты кернеуде пайдалануға болады. КВВГЭ кабелі электр тізбектерін бөгде электр өрістерінің әсерінен қорғау үшін қолданылады.

Техникалық сипаттамалары:

К — бақылау кабелі;

В — ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулама;

В — ПВХ пластикаттан жасалған қабық;

Г — брондалған қорғаныш жабыны жоқ.

Өзектер саны — 7;

Өзектердің номиналды қимасы, мм2 — 1,5;

Номиналды кернеу, кВ — 1.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 1508-78	315047	Межгосударственный стандарт	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	15	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.04.1978 № 1159	01.01.1980

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265309
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 6 (247 Т, 4565250) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	247 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КВВГ, напряжение 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель контрольный марки КВВГ
Дополнительная характеристика	Описание: Кабель
Количество	200.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель с медными жилами, контрольный, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова. Используется для установки, ремонта, подключения и технического обслуживания контрольной и электрораспределительной аппаратуры, а также для неподвижного присоединения к электроприборам, сборкам зажимов электро-распредустройств с напряжением до 660 В и частотой до 100 Гц. Возможно использование кабеля при постоянном напряжении до 1000 В. Кабель КВВГЭ применяется при защите электрических цепей от инородных электрических полей.

Технические характеристики:

К – контрольный кабель.

В – изоляция из ПВХ пластиката.

В – оболочка из ПВХ пластиката.

Г – не имеет бронированного покрова.

Число жил - 7;

Номинальное сечение жил, мм2 - 1,5;

Номинальное напряжение, кВ - 1.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 1508-78	315047	Межгосударственный стандарт	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	15	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.04.1978 № 1159	01.01.1980

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 23.10.2026