ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265309 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (252 Т, 4565251) Кабель

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	252 Т
Атауыжәнеқысқашасипаттамасы	Кабель, АПвПу маркасы, кернеуі 1000 В артық

ТЖҚЖСанатының атауы	АПвПу маркалы айқастырылған полиэтилен оқшаулауы бар күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: "Шоғырда төсеу кезінде жануды таратпайтын галогенсіз композициядан_x000D_ жасалған қабықшадағы СПЭ (тігілген полиэтилен) оқшаулағышы бар күштік үш_x000D_ тұрғын кабель._x000D_ Жерге төсеу үшін (траншеяларда) топырақтың коррозиялық белсенділік_x000D_ дәрежесіне қарамастан, механикалық зақымданудан қорғалған жағдайда._x000D_ АПвПу 3х50/16-10:_x000D_ А - Алюминий ток өткізгіш желі_x000D_ Пв - Тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулау_x000D_ Пу - Полиэтиленнен жасалған күшейтілген қабық_x000D_ 3 - тіршілік саны_x000D_ 50 - желінің қимасы_x000D_ 16 - экран қимасы_x000D_ 10 - номиналды кернеу_x000D_ 3х50/16-10 АПвПу кабелі конструкциясының элементтері:_x000D_ 1. Алюминийден жасалған, қимасы 50-ден 800 ш.м. (А); _x000D_ 2. Экструдцияланатын жартылай өткізгіш тігілген полиэтиленнен жасалған_x000D_ тұрғын үй бойынша экран;_x000D_ 3. Тігілген полиэтиленнен оқшаулау (Пв);_x000D_ 4. Экструдцияланатын жартылай өткізгіш тігілген полиэтиленнен оқшаулау_x000D_ бойынша экран;_x000D_ 5. Бөлу қабаты;_x000D_ 6. ""Мыс таспамен бекітілген мыс сымдардан жасалған экран"
Саны	700.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СПЭ-ден (тігілген полиэтиленнен) жасалған оқшауламасы бар, қабығы галогенсіз композициядан тұратын, шоғырлап төселген кезде жануды таратпайтын үш өзекті күштік кабель. Кабельді топырақтың коррозиялық белсенділік дәрежесіне қарамастан, механикалық зақымданудан қорғалған жағдайда, жерге (траншеяларға) төсеуге арналған.

АПвПу 3×50/16-10 кабелінің таңбалануының түсіндірмесі

А — алюминийден жасалған ток өткізгіш өзек;

Пв — өзектердің тігілген полиэтиленнен жасалған оқшауламасы;

Пу — полиэтиленнен жасалған күшейтілген қабық;

3 — өзектер саны;

50 — өзектің қимасы;

16 — экранның қимасы;

10 — номиналды кернеуі.

АПвПу 3×50/16-10 кабелінің конструкциялық элементтері

1.Қимасы 50-ден 800 шаршы мм дейінгі алюминийден жасалған дөңгелек пішінді көп сымды тығыздалған ток өткізгіш өзек (А);

2.Өзек бойынша экран — экструдирленген жартылай өткізгіш тігілген полиэтиленнен жасалған;

3.Оқшаулама — тігілген полиэтиленнен жасалған (Пв);

4.Оқшаулама бойынша экран — экструдирленген жартылай өткізгіш тігілген полиэтиленнен жасалған;

5.Бөлгіш қабат;

6.Мыс таспамен бекітілген мыс сымдардан жасалған экран.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы

1	ГОСТ Р 55025-2012 - Межгосударственный стандарт - КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 6 ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265309
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (252 Т, 4565251) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	252 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АПвПу, напряжение более 1000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу
Дополнительная характеристика	Описание: Силовой трехжильный кабель с изоляцией
Количество	700.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Силовой трехжильный кабель с изоляцией из СПЭ (сшитого полиэтилена) в оболочке из без галогеновой композиции, не распространяющий горение при прокладке в пучках. Для прокладки в земле (в траншеях) не зависимо от степени коррозийной активности грунтов, при условии защиты от механических повреждений.

Расшифровка кабеля АПвПу 3х50/16-10:

А - Алюминиевая токопроводящая жила

Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена

Пу - Усиленная оболочка из полиэтилена

3 - количество жил

50 - сечение жилы

16 - сечение экрана

10 - номинальное напряжение

Элементы конструкции кабеля АПвПу 3х50/16-10:

1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия сечением от 50 до 800 кв.мм. (А);

2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;

3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);

4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;

5. Разделительный слой;

6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 55025-2012 - Межгосударственный стандарт - КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 6 ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 23.10.2026