ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265478 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (165 Т, 4565664) Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	165 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция, қуаты 63 кВа, майлы трансформатормен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сыртқы қондырғыға арналған жиынтық трансформаторлық қосалқы станция (КТПН)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жиынтық трансформаторлық сыртқы қосалқы станциялар
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жиынтық трансформаторлық сыртқы қосалқы станциялар (бұдан әрі — КТПН) және 6 кВ жеңілдетілген вентильді разрядник, белсенді энергияны есепке алуға арналған көптарифті есептегішпен бірге. КТПН құрамында 1Б-10/400 жоғары вольтты желілік ажыратқыш, ажыратқыштың У-01 жетегімен және КМЧ-мен бірге жеткізіледі. Қосалқы станцияға жоғары вольтты кіріс — әуе желісі арқылы; 0,4 кВ шығатын желілердің шығысы — әуе/кабельдік. Трансформатор (ГОСТ 11677-85) стандартына сәйкес үш фазалы күштік трансформатор, екі орамды, гофрленген багы бар герметикалық, майдың табиғи салқындатылуымен. Әрбір трансформатор ағаш жәшікке немесе контейнерге оралады.

Техникалық сипаттамалары:

Күштік трансформатордың қуаты, кВА — 63

Жоғары кернеу ВН номиналды кернеуі, кВ — 6

Қорғаныс дәрежесі — IP34

Сауалнама парағы — қоса беріледі

Бір желілі сызба — қоса беріледі

Жалпы көрінісі — қоса беріледі.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	**Атауы**
1	ГОСТ 14695-80 - Межгосударственный стандарт - ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ А НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ

Қосымша

Сжатие КТПН.zip

Қол қойған	Бисембай Райымбек Адайұлы
Қол қойылған күні	23.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265478
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (165 Т, 4565664) Подстанция трансформаторная комплектная

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	165 Т
Наименование и краткая характеристика	Подстанция трансформаторная комплектная, мощность 63 кВА, с масляным трансформатором
Наименование категории ОКТРУ	Трансформаторная подстанция типа КТПН
Дополнительная характеристика	Описание: Комплектные трансформаторные наружные подстанции
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Комплектные трансформаторные наружные подстанции (далее КТПН) и разрядник вентильный облегченный -6 кВ с многотарифным счетчиком активной энергии. В составе с КТПН поставляется высоковольтный разъединитель линейный. 1б-10/400, а с приводом разъединителя -У-01 и КМЧ. Высоковольтный ввод в подстанцию -воздушный; вывод отходящих линий0,4 кВ – воздушный/кабельный. Трансформатор трехфазный силовой (ГОСТ11677-85), двух обмоточный герметичный с гофрированным баком с естественным охлаждением масла. Каждый трансформатор упаковывается в деревянный ящик или контейнер.

Технические характеристики:

Мощность силового трансформатора, кВА - 63;

Номинальное напряжение ВН, кВ - 6;

Степень защиты - IP34;

Опросный лист - прилагается;

Однолинейная схема - прилагается;

Общий вид -прилагается;

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование

1	ГОСТ 14695-80 - Межгосударственный стандарт - ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ А НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ

Приложение

Сжатие КТПН.zip

Подписал	Бисембай Райымбек Адайұлы
Дата подписания	23.10.2026