ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265664 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (2707 Т, 4566147) Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2707 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы, асинхронды, көп фазалы, қуаты 7,5 кВт артық, бірақ 37 кВт артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Асинхронды қозғалтқыштар
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелік

№	**Атауы**	**Техникалық параметрлердің сипаттамасы**
1	Электр қозғалтқышы, 7,5 кВт, 970 айн /мин	Қысқа тұйықталған роторы бар, қуаты 7,5 кВт және айналу жиілігі 970 айн /мин болатын үш фазалы асинхронды жарылыстан қорғалған электр қозғалтқышы химия, газ, мұнай өндіру және аралас өнеркәсіп салаларындағы механизмдерді іске қосуға арналған. Бұл салаларда ауамен араласқан, жарылыс қаупі бар газдар мен булардың IIA, IIB санаттарына және T1, T2, T3, T4 тұтанғыштық топтарына жататын қоспалары түзілуі мүмкін.

Техникалық параметрлері

Атауы	**Мәні**
Қуаты	7,5 кВт
Айналу жиілігі	970 айн/мин
Кернеуі	U = 380 В
Жиілігі	50 Гц

Электр қозғалтқышының монтаждық орындалуы	IM1001 (1081), табанды

Қосымша талаптар:

Электр қозғалтқышы жаңа, бұрын пайдаланылмаған, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөнделмеген немесе өзгертілмеген болуы керек.

Электр қозғалтқышының дизайны ұзақ S1 режимінде сенімді жұмысты қамтамасыз етуі керек.

Электр қозғалтқышы мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает общие требования по конструированию, испытанию и маркировке электрооборудования и Ех компонентов, предназначенных для использования во взрывоопасных средах. Электрооборудование, соответствующее настоящему стандарту,							

1	Иә	СТ РК МЭК 60079-0-2010	341435	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Среды взрывоопасные. Часть 0. Оборудование. Общие требования	предназначено для использования в опасных зонах, в которых существуют взрывоопасные среды при нормальных условиях окружающей среды, а именно: - температура от минус 20 °С до 60 °С - давление от 80 кПа (0,8 бар) до 110 кПа (1,1 бар) - воздух с содержанием кислорода 21 % по объему. Если в других стандартах данной серии содержатся требования, отличные от указанных выше требований, применяются требован	Нет ()	258	Электрооборудование для работы в особых условиях	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «18» мая 2010 года № 201-од	01.01.2011

						ия других стандартов данной серии. Применение электрооборудования в других условиях окружающей среды требует дополнительной оценки и, при необходимости, испытаний.							

Қол қойған Алдасүгіров Дулат Дөненбайұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265664
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (2707 Т, 4566147) Электродвигатель переменного тока

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2707 Т
Наименование и краткая характеристика	Электродвигатель переменного тока, асинхронный, многофазный, мощность более 7,5 кВт, но не более 37 кВт
Наименование категории ОКТРУ	Асинхронные двигатели
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

№	Наименование	Описание технических параметров
1	Электродвигатель, 7,5 кВт, 970 об/мин	Асинхронный трехфазный взрывозащищенный электрический двигатель серии ВА с короткозамкнутым ротором, мощностью 7,5 кВт и частотой вращения 970 об/мин, предназначен для приведения в действие механизмов в химической, газовой, нефтедобывающей и смежных отраслях промышленности, где возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категориям IIA, IIB и группам воспламеняемости T1, T2, T3 и T4.

Технические параметры

Наименование	Значение

Мощность	7,5 кВт
Частота вращения	970 об/мин
Напряжение	U = 380 В
Частота	50 Гц
Монтажное исполнение двигателя	IM1001 (1081), на лапах

Дополнительные требования:

- Электродвигатель должен быть новым, ранее не использованным, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся ремонту или модификации.
- Конструкция электродвигателя должна обеспечивать надёжную работу в продолжительном режиме S1.
- Электродвигатель должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает общие требования по конструированию, испытанию и маркировке электрооборудования и Ех компонентов, предназначенных для использования во взрывоопасных средах. Электрооборудование, соответствующее настоящему стандарт							

1	Да	СТ РК МЭК 60079-0-2010	341435	Национальный стандарт Республики Казахстан	Среды взрывоопасные. Часть 0. Оборудование. Общие требования	у, предназначено для использования в опасных зонах, в которых существуют взрывоопасные среды при нормальных условиях окружающей среды, а именно: - температура от минус 20 °С до 60 °С - давление от 80 кПа (0,8 бар) до 110 кПа (1,1 бар) - воздух с содержанием кислорода 21 % по объему. Если в других стандартах данной серии содержатся требования, отличные от указанных выше требований, применяются	Нет ()	258	Электрооборудование для работы в особых условиях	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «18» мая 2010 года № 201-од	01.01.2011

						требования других стандартов данной серии. Применение электрооборудования в других условиях окружающей среды требует дополнительной оценки и, при необходимости, испытаний.						

Подписал Алдасүгіров Дулат Дөненбайұлы

Дата подписания 06.11.2026