ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265749 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (10708 Т, 4566455) Кондиционер (сплит-жүйе)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10708 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кондиционер (сплит-жүйе), еден ұстыны, салқындату ауданы 120-140 кв.м
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кондиционерлер (сплит-жүйелер)
Қосымша сипаттама	-
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., Атырауская область, ул. Тайманова 3 (ЦЭиК ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Сатып алу заты
Еденге қойылатын (бағаналы) кондиционерін жеткізу
2. Сатып алынатын жабдыққа қойылатын жалпы талаптар
2.1 Әрбір кондиционер мен оның құрастыру бөліктері жаңа (пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген) күйінде жеткізілуі керек
2.2 Әрбір кондиционер 2025/2026 жылдары жасалған болуы керек.
2.3 Әрбір кондиционер ҚР СТ СТБ 1780-2009 стандарттарына сәйкес келуі керек.
2.4 Жеткізуші кондиционердің техникалық құжаттамасын ұсынуы тиіс: тауардың техникалық төлқұжаты/сипаттамасы, тауарды сақтау және құрастыру жөніндегі нұсқаулықтар, тауарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар.
2.5 Жабдыққа кепілдік кезеңі кемінде 24 айды құрауы тиіс.
3. Еденге қойылатын (бағаналы) кондиционердің техникалық сипаттамасы:
1. Өнімділік:
1.1 Суық өнімділігі - ≥14,08 кВт
1.2 Жылу өнімділігі - ≥14,94 кВт
2 Электрлік сипаттамалары:
2.1 380 В кезінде тұтынылатын қуат (салқындату/ жылыту) – ≤4,9 / 4,6 кВт
3 Пайдалану көрсеткіштері:
3.1 Энергия тиімділігі коэффициенті – EER Вт / Вт – ≥3,02
3.2 Энергия тиімділігі коэффициенті – COP W / W - ≥3,53
3.3 Ішкі блогының электрмен қоректендірілуі – ф/В/Гц – 3Ф/ 380-415/50
3.4 Ауа шығыны (ішкі, максимум) 30м3/мин кем емес
3.5 Шу деңгейі, (ішкі дБ(А)) – 57-ден артық емес
3.6 Шу деңгейі (сыртқы, максимум) дБ(А)) – 61-ден көп емес
4 Кондиционерде қолданылатын салқындатқыш агент R410A
5 Ішкі блоктың салмағы 57кг±3кг

6 Сыртқы блоктың салмағы 100 кг±3кг
7 Ішкі блогының габариттері ЕхБхТ мм, 600х1950х420 артық емес
8 Сыртқы блоктың габариттері ЕхБхТ мм, 1000х1350х420 артық емес
9 Жеткізілетін кондиционерлерде -10˚С/-15˚С дейін жұмыс істеуге арналған төмен температуралы жинақ (ТТЖ) (өндірушінің зауытында орнатылған)
9.1 Компрессор картері корпусының жылытқыштарын қосу/ажырату үшін термостат
10 Жұмыс температурасы -10/-15 ... +43 гр. Ц
11 АҚҚ қызметі (желі жоғалғаннан кейін автоматты түрде қайта қосу), мәжбүрлі салқындату режимі, көлденең және тік бағыттар бойынша ауа ағынының таратылуын реттеу мүмкіндігі, күту режимінде төмен энергия тұтыну
12 Әр кондиционерге жеткізу жиынтығы мыналарды қамтуы керек:
12.1 батареялары бар сымсыз қашықтан басқару құралы,
12.2 ішкі және сыртқы блоктар арасындағы орнату қондырғысы кемінде 5 м: мыс газ сұйықтығы құбырларының тиісті диаметрі мен қалыңдығы, термофлекс (құбыр үшін оқшаулау), байлау таспасы (кипорка), блоктар арасындағы тиісті қиманың электр мыс қуат кәбілі, сыртқы блок пен шанышқының картер қыздырғышынан розеткаға дейінгі электр мыс кәбілі.
12.3 Сыртқы блокты орнату үшін қажетті қалыңдықтағы боялған металл кронштейндер.
13. Қызмет көрсету ауданы ≥130м²

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

ТЖҚ (тауар/жұмыс/қызмет) сатып алу аяқтау, жаңғырту, қайта жабдықтау, сондай-ақ одан әрі техникалық қолдау, қызмет көрсету және жөндеу үшін жүзеге асырылады.

Қол қойған	Жумабай Анеля Таттыбеккызы
Қол қойылған күні	28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265749
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (10708 Т, 4566455) Кондиционер (сплит-система)

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10708 Т
Наименование и краткая характеристика	Кондиционер (сплит-система), колонно-напольный, площадь охлаждения 120-140 кв.м
Наименование категории ОКТРУ	Кондиционеры (сплитсистемы)
Дополнительная характеристика	-
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская область, ул. Тайманова 3 (ЦЭиК ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Предмет закупки
Поставка напольного (колонного) кондиционера
2. Общие требования к закупаемому оборудованию
2.1 Каждый кондиционер и монтажные материалы к нему должны быть поставлены новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными)
2.2 Каждый кондиционер должен быть изготовлен в 2025/2026году
2.3 Каждый кондиционер должен соответствовать стандартам СТ РК СТБ 1780-2009.
2.4 Поставщик должен предоставить техническую документацию на кондиционер:
технический паспорт/описание товара, инструкции по хранению и монтажу товара,
инструкции по эксплуатации товара.
2.5 Гарантийный период на оборудование должно составлять не менее 24 месяцев.
3. Техническая спецификация на кондиционер напольный (колонный):
1. Производительность:
1.1 Холодопроизводительность - ≥14,08кВт
1.2 Теплопроизводительность - ≥14,94 кВт
2 Электрические характеристики:
2.1 Потребляемая мощность при 380 В (Охлаждение/ Нагрев) – ≤4,9 / 4,6 кВт
3 Эксплуатационные показатели:
3.1 Коэффициент энергоэффективности - EER Вт/Вт – ≥3,02
3.2 Коэффициент энергоэффективности -COP Вт/Вт - ≥3,53
3.3 Электропитание внутреннего блока ф/В/Гц – 3ф/ 380-415 / 50
3.4 Расход воздуха (Внутренний, максимум) не менее 30м3/мин
3.5 Уровень шума, (внутренний дБ(А)) – не более 57
3.6 Уровень шума (наружный, максимум) дБ(А)) – не более 61

4 Используемый хладагент в кондиционере R410A
5 Вес внутреннего блока 57кг±3кг
6 Вес наружного блока 100 кг±3кг
7 Габариты внутреннего блока ШхВхГ мм, не более 600х1950х420
8 Габариты внешнего блока ШхВхГ мм, не более 1000х1350х420
9 Поставляемый кондиционер должен иметь низкотемпературный комплект (НКУ) для работы до -10˚С/-15˚С (устанавливается на заводе изготовителя)
9.1 Термостат для включения/отключения нагревателя картера компрессора
10 Рабочая температура -10/-15 … +43 гр. Ц
11 Функция АПВ (автоматическое повторное включение после пропадания сети), режим форсированного охлаждения, возможность регулировки раздачи воздушного потока по горизонтальным и вертикальным направлениям, низкое энергопотребление в режиме ожидания
12 В комплект поставки к каждому кондиционеру должно входить:
12.1 беспроводной пульт ДУ с батарейками.
12.2 установочная инсталляция между внутренним и внешним блоками не менее 5м: соответствующий диаметр и толщина труб медных газожидкостных трубопроводов,термофлекс (изоляция для трубопровода), обвязочная лента (кипорка), электрический медный силовой кабель соответствующего сечения между блоками
12.3 Покрашенные металлические кронштейны необходимой толщины для установки на них наружного блока.
13. Площадь обслуживания ≥130м2

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта

Подписал	Жумабай Анеля Таттыбеккызы
Дата подписания	28.10.2026