ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265768 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (955 Т, 4566569) Жерге қосу релесі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	955 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жерге қосу релесі, жылжымалы құрам үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реле
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Бақылау құрылғысы BXCQ-JC жерге қосу
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Корпус

f: '- алюминий қорытпасы

статикалық

жерге қосу

Ex белгісі: ® 11 2 G ex db [ia] IIB+H2 T6 Gb

® 11 2 D ex tb iiic T80°C DB IP66

Қорғаныс деңгейі: IP66

Жауап беру уақыты: < 1 S

Қорғаныс деңгейі: IP66

Жауап беру уақыты: <1S: <100

Жұмыс кернеуі: 220vdc немесе 24VDC

Жұмыс тогы: <20мд

Ескерту әдісі: дыбыстық және жарық

дабыл (сұраныс бойынша)

Шығу сигналы: реле шығысы, NO NC бойынша

сұраныс, 1od 30VDC немесе 1od 250vds

Корпустың өлшемдері: 200 х 300 х 170 мм

Бекіту аймағы: 210 х 220 мм

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ IEC 60079-1-2013	368030	Межгосударственный стандарт	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроница	Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к конструкции и испытаниям электрооборудования с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах. Требования, установленные настоящим стандартом, дополня	Автономная некоммерческая национальная организация «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт»)( )	78	Электрические аппараты для взрывоопасной атмосферы	Действует		01.01.2019	

					емые оболочки «d»	ют и изменяют общие требования, изложенные в IEC 60079-0. Если требования настоящего стандарта отличаются от требований IEC 60079-0, то выполняются требования настоящего стандарта							

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265768
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (955 Т, 4566569) Реле заземления

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	955 Т
Наименование и краткая характеристика	Реле заземления, для подвижного состава
Наименование категории ОКТРУ	Реле
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Устроиство мониторинга заземление BXCQ-JC
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Корпус из

f:' - алюминиевого сплава

статического

заземления

Маркировка Ex: ® 11 2 G Ex db [ia] IIB+H2 T6 Gb

® 11 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Уровень защиты: IP66

Время отклика: < 1 S

Уровень защиты: IP66

Время отклика: <1S : <100

Рабочее напряжение: 220VдС или 24VDC

Рабочий ток: <20мд

Метод предупреждения: звуковая и световая

сигнализация (по запросу)

Выходной сигнал: выход реле, NO NC по

запросу, 1Од 30VDC или 1Од 250VдC

Размеры корпуса: 200 х 300 х 170 мм

Область для крепления: 210 х 220 мм

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ IEC 60079-1-2013	368030	Межгосударственный стандарт	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонеп	Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к конструкции и испытаниям электрооборудования с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах. Требования, установленные настоящи	Автономная некоммерческая национальная организация «Ех-стандарт»	78	Электрические аппараты для взрывоопасно	Действует		01.01.2019

					роницаемые оболочки «d»	м стандартом, дополняют и изменяют общие требования, изложенные в IEC 60079-0. Если требования настоящего стандарта отличаются от требований IEC 60079-0, то выполняются требования настоящего стандарта	(АННО «Ех-стандарт») ( )		й атмосферы			

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 27.10.2026