ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265768 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (301 Т, 4566566) Көшірілмелі жерге тұйықтау

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	301 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Көшірілмелі жерге тұйықтау, әуе желілеріне арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жерге қосу қысқышы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Статикалық жерге тұйықтау қысқышы
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабдықтың атауы: Жарылысқа төзімді статикалық жерге қосу қысқышы (Жерге қосу қысқышы);

Мақсаты: Жанғыш және жанғыш сұйықтықтарды, цистерналарды, бөшкелерді және өңдеу цистерналарын тиеу және түсіру кезіндегі статикалық разряд;

Қысқыш корпусының материалы: AISI 304 тот баспайтын болат (агрессивті орта үшін AISI 316 сұраныс бойынша қолжетімді);

Жантасу материалы (тістер): вольфрам қорытпасы (вольфрам карбиді) — бояу/тот қабаттарын кесуге арналған;

Ашылу диапазоны (Қысқыштың ашылуы): 20-дан 40 мм-ге дейін (қысқыш өлшеміне байланысты: орташа түрі — 25–30 мм-ге дейін, ауыр түрі — 40 мм-ге дейін);

Құрылымдық ерекшеліктері: Тұрақты қысу күшін жасау үшін қуатты серіппе (немесе магниттік қысқыштар);

Жантасулардың (полюстердің) саны: Үздіксіз тізбекті бақылау жүйелері үшін бір ядролы (1 полюсті) немесе қос ядролы (2 полюсті / қос ядролы);

Орындалу түрі: Іштей қауіпсіз, жарылысқа төзімді (Ex d / Ex ia);

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші өнімді тасымалдау кезінде қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 21130-75	315510	Межгосударственный стандарт	Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры	МКС: 29.120.99 КГС: Е78	СССР (СССР)	27	Электрическая арматура прочая	Действует		01.07.1976	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265768
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (301 Т, 4566566) Заземление переносное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	301 Т
Наименование и краткая характеристика	Заземление переносное, для воздушных линий
Наименование категории ОКТРУ	Зажим заземляющий
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Статический заземляющий зажим
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование оборудования: Статический заземляющий зажим взрывозащищенный (Клещи заземления);

Назначение: Отвод статического электричества при сливе-наливе ЛВЖ/ГЖ, автоцистерн, бочек и технологических емкостей;

Материал корпуса зажима: Нержавеющая сталь AISI 304 (AISI 316 по запросу для агрессивных сред);

Материал контактов (зубцов): Сплав вольфрама (карбид вольфрама) — для врезания в слои краски/ржавчины;

Диапазон открытия (зев зажима): От 20 до 40 мм (в зависимости от калибра клещей: средний тип — до 25–30 мм, тяжелый — до 40 мм);

Конструктивные особенности: Наличие мощной пружины (или магнитных фиксаторов) для создания постоянного усилия прижима;

Количество контактов (полюсов): Одноконтурный (1-pole) или Двухконтурный (2-pole / Dual core) для систем с непрерывным мониторингом цепи;

Тип исполнения: Искробезопасный, взрывозащищенный (Ex d / Ex ia);

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 21130-75	315510	Межгосударственный стандарт	Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры	МКС: 29.120.99 КГС: Е78	СССР (СССР)	27	Электрическая арматура прочая	Действует		01.07.1976

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 27.10.2026