ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265844 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (160 Т, 4566874) Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	160 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция, қуаты 40 кВА, майлы трансформатормен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жиынтық трансформаторлық қосалқы станция
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бағаналы орындаудағы толық трансформаторлық қосалқы станциялар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеңілдетілген вентильді разрядтағышы - 6 кВ және көп тарифті белсенді электр энергиясын есептегіші бар бағаналы үлгідегі жинақтық трансформаторлық қосалқы станциялар (бұдан әрі – КТП) мұнай өндіру саласында пайдалануға және сыртта орнатуға арналған. КТП жиілігі 50 Гц, кернеуі 6 кВ болатын электр энергиясын қабылдауға, оны кернеуі 0,4 кВ электр энергиясына түрлендіруге және қалыпты климаттық жағдайлары бар (−45 °С-тан +45 °С-қа дейін) аймақтардағы мұнай өндіру ұңғымалары мен басқа да өнеркәсіптік нысандарды электр энергиясымен қамтамасыз етуге арналған.

КТП жиынтығына электр беру әуе желісінің ең жақын тірегіне орнатылатын, айырғыштың-1 жетегі бар сыртқы қондырғыға арналған екі бағаналы жоғары кернеулі желілік айырғыш -10/400 жеткізіледі. Қосалқы станцияға жоғары кернеулі кіріс – әуе; 0,4 кВ шығыс желілерінің шығарылуы – әуе. Үш фазалы күштік трансформатор ГОСТ 11677-85 стандартына сәйкес келеді. екі орамалы, кеңейткіш бағымен жабдықталған және майды табиғи салқындату жүйесімен жұмыс істейді.

Техникалық сипаттамалары:

Күштік трансформатордың қуаты, кВА-40;

Номиналды кернеу ВН, кВ-6;

Қорғаныс дәрежесі - IP34.

Сауалнама парағы қоса беріледі;

Бір сызықты схема қоса беріледі;

Жалпы көрініс қоса беріледі.

Қосымша

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

КТПН Подстанция.zip

Қол қойған	Бисембай Райымбек Адайұлы
Қол қойылған күні	27.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265844
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (160 Т, 4566874) Подстанция трансформаторная комплектная

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	160 Т
Наименование и краткая характеристика	Подстанция трансформаторная комплектная, мощность 40 кВА, с масляным трансформатором
Наименование категории ОКТРУ	Трансформаторная подстанция типа КТП
Дополнительная характеристика	Описание: Комплектные трансформаторные подстанции столбового исполнения
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Комплектные трансформаторные подстанции столбового исполнения (далее КТП) с разрядником вентильный облегченный - 6 кВ и многотарифным счетчиком активной энергии, для нефтедобычи, наружной установки , предназначены для приема электроэнергии промышленной частоты 50 Гц, напряжением 6 кВ. , преобразования её в электроэнергию напряжением 0,4кВ и снабжения ею промысловых скважин добычи нефти и других промышленных объектов в районах с умеренным климатом (от -45 °С +45 °С).

В составе с КТП поставляется высоковольтный разъединитель линейный наружной установки двух колонковый -10/400 с приводом разъединителя-1, который устанавливается на ближайшей опоре линия электропередачи. Высоковольтный ввод в подстанцию- воздушный; вывод отходящих линий 0,4 кВ - воздушный. Трансформатор трехфазный силовой согласно ГОСТ 11677-85. двух обмоточные с расширителем с естественным охлаждением масла.

Технические характеристики:

Мощность силового трансформатора, кВА - 40;

Номинальное напряжение ВН, кВ - 6;

Степень защиты - IP34.

Опросный лист прилагается;

Однолинейная схема прилагается;

Общий вид прилагается.

Приложение

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

КТПН Подстанция.zip

Подписал	Бисембай Райымбек Адайұлы
Дата подписания	27.10.2026