ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266767 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (147 Т, 4569599) Шкаф

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Ұйымдастырушы: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	147 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шкаф, металлдан жасалған, коммутациялық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қуат басқару шкафы
Қосымша сипаттама	-
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., ул. Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы-Шкаф;

ТАУАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ -

Номиналды кернеу, кВ: 6 (қателік ±5%);

Құрама шиналардың номиналды тогы, ал 2500-ге дейін (қателік ±5%)

Екінші тізбектердің номиналды кернеуі (тұрақты), 220 (±5% қателік)

Оқшаулау түрі әуе

Қосылу түрі-шинное

Қызмет көрсету шарттары бір жақты

Қорғау дәрежесі ГОСТ 14254-96 IR20

Жалпы өлшемдер

ВхГхШ, мм 2300х1000х900 (қателік ±5%)

Негізгі тізбектердің номиналды тогы 630А (қателік ±5%)

Камераның номиналды кернеуі, кВ 6кВ (қателік ±5%)

Камера құрама біржақты қызмет көрсету

Астында вакуумдық қосқыш ВВ (F) 12/630-25-180-c-e-m2c2S2-mCD5-u0-t0-eAL0-eD0-U3

Есептегіш астындағы орын қарау терезесі: A, C, B фазасы.

КӘЖ жинақтау

Микропроцессорлық блок: РС83-А2М

6кВ Шина ажыратқышы (қателік ±5%).

Сызықтық ажыратқыш 6кВ (қателік ±5%).

Rzia Бөлімі.

Жерге қосу пышақтарының жетегі 6кВ (қателік ±5%).

6кВ негізгі пышақ жетегі (қателік ±5%).

Кабель бөлімі

Ток трансформаторы ТОЛ 10

Ерекше шарттар: тауарды жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттама: тауардың сапасын растайтын тиісті құжат (өнім берушінің мөрімен расталған түпнұсқа немесе көшірме). Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жөнелту күнінің алдындағы үш жұмыс күні ішінде тауардың жөнелтілгені туралы хабарлауға және жөнелту күнін, Тауардың атауы мен санын, автокөлік нөмірін (хатпен, факс-хабарламамен) көрсетуге тиіс. Сұрақтар бойынша мына телефондар бойынша хабарласуға болады: 8-771-013-2699 Шейн Максим Викторович пошта: m.shein@ekibastec.kz

Қол қойған	Абдрахманов Куаныш Жанатович
Қол қойылған күні	04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266767
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (147 Т, 4569599) Шкаф

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	147 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкаф, металлический, коммутационный
Наименование категории ОКТРУ	Шкаф силовой управления
Дополнительная характеристика	-
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, ул. Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ - Шкаф;
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА -

Номинальное напряжение, кВ: 6 (погрешность ±5%);

Номинальный ток сборных шин, А до 2500 (погрешность ±5%)

Номинальное напряжение вторичных цепей (постоянного), В 220 (погрешность ±5%)

Вид изоляции Воздушная

Вид присоединений - шинное

Условия обслуживания Одностороннее

Степень защиты ГОСТ 14254-96 IP20

Габаритные размеры

ВхГхШ, мм 2300х1000х900 (погрешность ±5%)

Номинальный ток главных цепей 630А (погрешность ±5%)

Номинальное напряжение камеры, кВ 6кВ (погрешность ±5%)

Камера сборная одностороннего обслуживания

Под Вакуумный выключатель ВВ (F) 12/630-25-180-c-e-m2c2S2-mCD5-u0-t0-eAL0-eD0-y3

Место под счетчик Смотровое окно: Фаза А, С, В.

Комплектация КСО

Микропроцессорный блок: РС83-А2М

Шинный разъединитель 6кВ (погрешность ±5%).

Линейный разъединитель 6кВ (погрешность ±5%).

Отсек РЗиА.

Привод заземляющих ножей 6кВ (погрешность ±5%).

Привод главных ножей 6кВ (погрешность ±5%).

Кабельный отсек

Трансформатор тока ТОЛ 10

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Документация, предоставляемая при поставке товара: соответствующий документ, подтверждающий качество товара (оригинал или копия, заверенная печатью поставщика). Товар должен быть новым, ранее неиспользованным. Поставщик должен известить Заказчика об отгрузке Товара в течение трех рабочих дней, предшествующих дню отгрузки и указать дату отгрузки, наименование и количество Товара, номер автотранспорта (письмом, факс-сообщением). По вопросам обращаться по тел: 8-771-013-2699 Шеин Максим Викторович почта: m.shein@ekibastec.kz

Подписал	Абдрахманов Куаныш Жанатович
Дата подписания	04.11.2026