ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266769 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (10707 Т, 4569601) Кондиционер (сплит-жүйе)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10707 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кондиционер (сплит-жүйе), қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кондиционерлер (сплит-жүйелер)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кондиционер настенный 7.5 кВт
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Б. Момышұлы 113 (ДЭСД Жетісу)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қабырғаға орнатылатын инверторлық кондиционерге қойылатын техникалық талаптар

Инверторлық кондиционер кемінде 50 м² үлкен үй-жайларды кондиционерлеуге арналған қуатты қабырғалық сплит-жүйе болуы тиіс. Жиынтыққа негізгі монтаждау жинағы (инсталляция) кіруі керек. Инверторлық кондиционер жаңа, шығарылған жылы 2026 жылдан төмен емес болуы тиіс.

Негізгі техникалық сипаттамалары:

Салқындату алаңы: кемінде 46 – 50 кв.м.;

Салқындату қуаты: кемінде 8800 Вт (жұмыс диапазоны: 1800–9000 Вт);

Жылыту қуаты: кемінде 8800 Вт (жұмыс диапазоны: 1800–9400 Вт);

Суық өнімділігі: кемінде 30000 BTU/сағ (30026 БТЕ/сағ);

Тұтынылатын қуат: Салқындату: кемінде 2740 Вт / Жылыту: кемінде 2600 Вт;

Хладагент түрі (фреон): R32 (жаңартылған серияларда) / R410A (ертерек шыққан партияларда);

Энергия тиімділігі: А класы;

Шу деңгейі: Ішкі блок: 50 дБ(А) көп емес/ Сыртқы блок: 58 дБ(А) көп емес;

Температуралық диапазон: Сыртта жұмыс істеуі -15 °С-тан +47 °С-қа дейін;

Компрессор түрі: Инверторлық (DC Inverter).

Өлшемдері мен салмағы:

Ішкі блок (ЕхБхҚ): кемінде 1089х328х244 мм, 110х330х250мм көп емес;

Сыртқы блок (ЕхБхҚ): кемінде 890х690х340 мм, 910х710х360мм көп емес;

Блоктардың салмағы: Ішкі — кемінде 11 кг / Сыртқы — кемінде 44 кг.

Негізгі монтаждау жинағы (инсталляция):

Ішкі блок: қабырғалық типті, фирмалық қаптамада;

Сыртқы блок: сыртқы компрессорлық блок (фреонмен толтырылған);

Термооқшаулағыштағы кемінде 3 метр мыс түтіктер (газ/сұйықтық);

Кемінде 4 метр блокаралық электр кабелі;

Конденсатты шығаруға арналған дренажды шланг;

Қорғаныс винил таспасы (трассаны орауға арналған);

Қашықтан басқару пульті: экранының жарығы бар сымсыз қашықтан басқару пульті;

Пульт ұстағышы: пультты ыңғайлы сақтауға арналған қабырғалық тұғыр;

Қорек элементтері: пультқа арналған AAA типті батареялар;

Сыртқы блокты ғимарат қабырғасына бекітуге арналған кронштейндер;

Сәндік пластик қорап (кабель-канал);

Құжаттама: орыс/қазақ тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық және кепілдік талоны.

Функционалдық ерекшеліктері:

DC-Inverter: инверторлық компрессор электр энергиясын 30%-ға дейін үнемдеуі қажет;

I Feel: пайдаланушының жанында климатты дәл бақылау үшін температура датчигі басқару пультіне орнатылған болуы керек;

Өзін-өзі тазалау және Зеңге қарсы тұру: зеңнің пайда болуын алдын алу үшін жылу алмастырғыштан артық ылғалды кетіру қажет;

Авторестарт: электр қуатында іркілістер болған жағдайда параметрлерді сақтау және автоматты түрде іске қосу болуы керек.

Қол қойған	Аубакир Улан Нурланулы
Қол қойылған күні	03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266769
способом Открытый тендер

Лот № 1 (10707 Т, 4569601) Кондиционер (сплит-система)

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10707 Т
Наименование и краткая характеристика	Кондиционер (сплит-система), настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Наименование категории ОКТРУ	Кондиционеры (сплитсистемы)
Дополнительная характеристика	Описание: Кондиционер настенный 7.5 кВт
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Б. Момышұлы 113 (ДЭСД Жетісу)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические требования

к Настенному инверторному кондиционеру

Инверторный кондиционер должен представлять собой мощную настенную сплит-систему, предназначенную для кондиционирования больших помещений **площадью** не менее 50 м². В комплект должно входить базовый монтажный набор (инсталляция). Инверторный кондиционер должен быть новым, не менее 2026 года выпуска.

Основные технические характеристики:

Площадь охлаждения: не менее 46 – 50 кв.м.;

Мощность охлаждения: не менее 8800 Вт (рабочий диапазон: 1800–9000 Вт);

Мощность обогрева: не менее 8800 Вт (рабочий диапазон: 1800–9400 Вт);

Хладопроизводительность: не менее 30000 BTU/ч (30026 БТЕ/ч);

Потребляемая мощность: Охлаждение: не менее 2740 Вт / Обогрев: не менее 2600 Вт;

Тип хладагента (фреон): R32 (в обновленных сериях) / R410A (в ранних партиях);

Энергоэффективность: Класс А;

Уровень шума: Внутренний блок: не более 50 дБ(А) / Наружный блок: не более 58 дБ(А);

Температурный диапазон: Работа на улице от -15 °С до +47 °С;

Тип компрессора: Инверторный (DC Inverter).

Габариты и вес:

Внутренний блок (ШхВхГ): не менее 1089х328х244 мм, не более 1100х330х250мм;

Наружный блок (ШхВхГ): не менее 890х690х340 мм, не более 910х710х360мм;

Вес блоков: Внутренний — не менее 11 кг / Наружный — не менее 44 кг.

Базовый монтажный набор (инсталляция):

Внутренний блок: настенного типа, в фирменной упаковке;

Наружный блок: внешний компрессорный блок (заправленный фреоном);

Не менее 3 метров медных трубок (газ/жидкость) в термоизоляции;

Не менее 4 метра межблочного электрического кабеля;

Дренажный шланг для отвода конденсата;

Защитная виниловая лента (обмотка для трассы);

Пульт ДУ: беспроводной пульт дистанционного управления с подсветкой экрана;

Держатель пульта: настенная подставка для удобного хранения ПДУ;

Элементы питания: батарейки типа ААА для пульта;

Кронштейны для крепления наружного блока к стене здания;

Декоративный пластиковый короб;

Документация: инструкция по эксплуатации на русском/казахском языках и гарантийный талон.

Функциональные особенности

DC-Inverter: инверторный компрессор должен экономить до 30% электроэнергии;

I Feel: датчик температуры должен быть встроен в пульт управления для точного климат-контроля рядом с пользователем;

Самоочистка и Антиплесень: должно быть удаление лишней влаги с теплообменника для предотвращения появление грибка;

Авторестарт: должно быть сохранение и автоматический запуск настроек при перебоях в питании.

Подписал	Аубакир Улан Нурланулы
Дата подписания	03.11.2026