ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266792 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (227 Т, 4569655) Кабель

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	227 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы ВБбШв/NYRY, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	АВБбШв маркалы күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель
Саны	160.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Поливинилхлоридтен жасалған оқшаулау қабатымен жабылған мыс желілі ВБбШв кабелі болат ленталар түрінде жасалған бронның екі қабатымен қорғалған, кабельдің сыртқы жамылғысы поливинилхлоридті (винилді) пластикаттан жасалған шланг болып табылады.

Техникалық сипаттамалары:

Өзек саны - 4;

Өзектердің номиналды қимасы, мм2 - 16;

Номиналды кернеу, кВ - 1.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 31996-2012	362564	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015	

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266792
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 9 (227 Т, 4569655) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	227 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка ВБбШв/NYRY, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой марки АВБбШв
Дополнительная характеристика	Описание: Кабель
Количество	160.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель ВБбШв с медными жилами, покрытыми изоляционным слоем из поливинилхлорида, кабель защищен двумя слоями брони, выполненной в виде стальных лент, наружным покровом кабеля является шланг из поливинилхлоридного (винилового) пластиката.

Технические характеристики:

Число жил - 4;

Номинальное сечение жил, мм2 - 16;

Номинальное напряжение, кВ - 1.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 31996-2012	362564	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 29.10.2026