Утверждаю:
Начальник Актобинской
дистанции сигнализации и связи

_____ С.Екибаев

Дефектный акт
на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации диспетчерской централизации «Неман» Актюбинской дистанции сигнализации и связи на 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ведущий инженер Баймагамбетов Ж.К. и и.о. старшего электромеханика Абдиев А.Н составили настоящий акт на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации диспетчерской централизации «Неман» Актюбинской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

№ пп	Наименование	Характеристики оборудование	Количество
Замена комплектующих материалов			
1	Аккумуляторная	батарея HR 1234W F2 (12V,9AH) APC горизонтального исполнения	26
2	Плата Ц-32		2
3	Монитор 21.5 дюйма, разъемы VGA,DVI	Acer 21.5 KA220HQBID Входы DVI,HDMI,VGA	5
4	Источник бесперебойного питания SVC LRT-2KL-LCD (U2)	SVC V-1500-F-LCD Тип: линейно-интерактивный (Line-Interactive) Форм-фактор: Tower Модель: SVC V-1500-F-LCD Цвет: черный Длина кабеля питания: 1,5 м Полная мощность: 1500 ВА Активная мощность: 900 Вт Диапазон входного напряжения: 165–275 В Диапазон входной частоты: 45–65 Гц Стабильность выходного напряжения: ±10 %	2

		Выходная частота: 49,95–60,05 Гц Форма выходного напряжения: модифицированная синусоида Время переключения на аккумулятор: до 3 мс Защита: от глубокого разряда аккумулятора, короткого замыкания и перегрузки.	

Ведущий инженер Баймагамбетов Ж.К.

и.о. старшего электромеханика
поста ДЦ Абдиев А.Н