ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266876 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (249 Т, 4569899) Сым

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	249 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы РКГМ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Монтаждық сым
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сым
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жылуға төзімді, мыс өзекті күштік сым, ток өткізгіш өзегінің оқшаулағышы кремнийорганикалық резеңкеден жасалған, иілгіш, эмальмен немесе ыстыққа төзімді лакпен сіңдірілген шыныталшықты өрімі бар (бұдан әрі – РКГМ) сым электр машиналары мен аппараттарының «Н» температуралық класына (+180 °С) жататын орамдарының шығару ұштарын жалғауға арналған. Айнымалы кернеуі 660 В-қа дейінгі, жиілігі 400 Гц-ке дейінгі электр желілерінде агрессивті орталар мен майлардың әсері болмаған жағдайда қолданылады. РКГМ сымдары өте суық климатты аудандарды қоспағанда, құрлықтағы барлық макроклиматтық аудандарда пайдалануға арналған. Өзінің сипаттамалары бойынша сым жануды таратпайды және жануды қолдамайды, зең саңырауқұлақтарының әсеріне төзімді, төмен және жоғары атмосфералық қысымның, дірілдің, механикалық соққылардың, озонның және күн радиациясының әсеріне төзімді. Сымдардың қызмет ету мерзімі – кемінде 8 жыл. Ток өткізгіш өзегі – көп сымды мыс өзек.

РКГМ таңбалануының түсіндірмесі

Р - өзектің резеңке оқшаулағышы;

К - кремнийорганикалық типтегі резеңке;

Г - иілгіш;

М - эмальмен немесе ыстыққа төзімді лакпен сіңдірілген шыныталшықты өрім;

25 - мыс өзегінің қимасы, шаршы миллиметрмен.

Техникалық сипаттамалары

Өзектер саны - 1;

Негізгі өзектің номиналды қимасы, мм2 - 25;

35 АС температурадағы ауа ылғалдылығы, % - 100;

50 Гц жиіліктегі сынақ айнымалы кернеуі, 5 мин, кВ - 2,5;

Өзектің максималды жұмыс температурасы, , °С - 180;

Монтаждау температурасы, кемінде, -15 °С;

400 Гц дейінгі жиіліктегі жұмыс айнымалы кернеуі, В - 660;

Кабельдің иілу радиусы, сыртқы диаметрлер саны - 2;

Құрылыс ұзындығы, м, кемінде - 50–200;

Қоршаған ортаның жоғарғы шекті температурасы, °С- +180;

Қоршаған ортаның төменгі шекті температурасы, °С - -60;

Сымның массасы, кг/км - 301.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 26445-85	316894	Межгосударственный стандарт	Провода силовые изолированные. Общие технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е42	СССР (СССР)	19	Провода	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.02.1985 № 375	01.01.1987

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266876
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (249 Т, 4569899) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	249 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка РКГМ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Провод монтажный
Дополнительная характеристика	Описание: Провод
Количество	100.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Провод термостойкий силовой медный, резиновая изоляция жилы, кремнийорганический тип резины, гибкий, оплетка из стекловолокна, пропитанная эмалью или термостойким лаком (далее – РКГМ), предназначен для выводных концов обмоток температурного класса ""Н"" (+180 °С) электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660В частотой до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел, также провода РКГМ предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше, кроме района с очень холодным климатом. По своим характеристикам, провод не распространяет и не поддерживает горение, устойчив к воздействию плесневых грибов, стоек к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления, вибрации, механическим ударам, устойчив к озону и солнечной радиации. Срок службы проводов — не менее 8 лет. Токопроводящая жила — многопроволочная медная.

Расшифровка обозначения РКГМ:

Р -резиновая изоляция жилы;

К - кремнийорганический тип резины;

Г - гибкий;

М - оплетка из стекловолокна, пропитанная эмалью или термостойким лаком;

25 - сечение медной жилы в квадратных миллиметрах;

Технические характеристики:

Число жил-1;

Номинальное сечение основных жил, мм2 - 25;

Влажность воздуха при 35 АС, % - 100;

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин, кВ - 2,5;

Максимальная рабочая температура жилы, , °С - 180;

Монтаж при температуре, не ниже, -15 °С;

Рабочее переменное напряжение частотой до 400 Гц, В - 660;

Радиус изгиба кабелей, наружных диаметров-2;

Строительная длина, м, не менее -50-200;

Температура окружающей среды, верхний предел, °С- +180;

Температура окружающей среды, нижний предел, °С - -60;

Масса провода, кг/км -301;

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 26445-85	316894	Межгосударственный стандарт	Провода силовые изолированные. Общие технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е42	СССР (СССР)	19	Провода	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.02.1985 № 375	01.01.1987

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 29.10.2026