ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266998 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (124 Т, 4571104) Сым

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	124 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы АС, кернеуі 1000 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бүрку саптамалары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сымдар дұрыс бұралған алюминий сымдарының Болат өзегінен тұрады
Саны	1289.370
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сымдар болат өзекшеден және дұрыс ширату тәсілімен ширатылған алюминий сымдардан тұрады. Көршілес қабаттардың ширату бағыты қарама-қарсы бағытта орындалады, бұл ретте сыртқы қабаттың ширату бағыты — оң жақты. Оқшауланбаған сымдар электр энергиясын әуе электр желілері арқылы, I және II типті ауа атмосферасында беруге арналған.

Техникалық сипаттамалары:

А - алюминийден жасалған ток өткізгіш өзек;

С - болаттан жасалған өзекше;

Алюминий бөлігінің номиналды қимасы, мм2 - 50;

Болат өзекшенің номиналды қимасы, мм2 - 8,0;

Сым толық қапталған ағаш барабанға оралуы тиіс;

Барабандағы сымның салмағы - 1,2 тоннадан аспайды.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ 839-2019 - Межгосударственный стандарт - Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266998
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (124 Т, 4571104) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	124 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка АС, напряжение 1000 В
Наименование категории ОКТРУ	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС
Дополнительная характеристика	Описание: Провода состоят из стального сердечника алюминиевых проволок
Количество	1289.370
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Провода состоят из стального сердечника алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой, с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причём наружный повив имеет правое направление скрутки. Провода неизолированные предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II.

Технические характеристики:

А - токопроводящая жила из алюминия;

С - сердечник из стали;;

Номинальное сечение алюминиевой части, мм2 - 50;

Номинальное сечение стального сердечника, мм2 - 8,0;

Провод должен быть намотан на деревянный барабан с полной обшивкой.

Вес провода на барабане не более 1,2 тонны.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 839-2019 - Межгосударственный стандарт - Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Дата подписания 29.10.2026