ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266998 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (245 Т, 4571102) Сым

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	245 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы ПВ3, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	ВВГнг маркалы күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: поливинилхлоридті оқшаулаудағы 25 мм мыс көп сымды тұрғын үйі бар қуатты орнату (монтаждау) сымы.
Саны	400.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПВ - 3 1х25-поливинилхлоридті оқшаулаудағы 25 мм2 мыс көпсымды мыс өзегі бар қуатты орнату (монтаждау) сымы. кернеуі 750 вольтке дейінгі жиілігі - 400 Гц дейінгі электр желілерінде стационарлық төсеуге арналған. ПВ-3 сымымен жарықтандыру және қуат желілерінде электрмен жабдықтау жүйелері салынады, электр қалқандарындағы жабдықтар, сондай-ақ электр жабдықтарын, машиналарды, станоктар мен механизмдерді, ішкі электр қондырғыларын монтаждау үшін коммутацияланады. ПВ-3 25 сымы болат құбырлардың ішінде, науаларда және қораптарда төсеуге, сондай-ақ монтаждау кезінде жоғары икемділік талап етілетін электр тізбектерін құрастыруға арналған.

ПВ-3 25 таңбасының түсіндірмесі:

"П" - орнату сымы

"В" - поливинилхлоридті пластикаттан оқшаулау

"3" - икемділіктің жоғарылауы

Өзектер саны — 1.

Қимасы мм2 - 25.

Өткізгіш мыс өзегі, ГОСТ 22483-2012 бойынша иілгіштік класы - 5

ПВХ пластикалық оқшаулау.

Қол қойған	Бисембай Райымбек Адайұлы
Қол қойылған күні	29.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266998
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 6 (245 Т, 4571102) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	245 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка ПВ3, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой марки ВВГнг
Дополнительная характеристика	Описание: Провод силовой установочный (монтажный) с медной многопроволочной жилой 25мм в поливинилхлоридной изоляции.
Количество	400.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ПВ-3 1х25 - провод силовой установочный (монтажный) с медной многопроволочной жилой сечением 25 мм2 в поливинилхлоридной изоляции предназначенный для стационарной прокладки в электросетях напряжением до 750 вольт частотой до - 400Гц. Проводом ПВ-3 прокладывают системы электропитания в осветительных и силовых сетях, коммутируют оборудование в силовых электрощитах, а также для монтажа электрооборудования, машин, станков и механизмов, внутренних электроустановок. Провод ПВ-3 25 применяется для прокладки в стальных трубах, на лотках и коробах, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при монтаже.

Расшифровка марки ПВ-3 25:

«П»- Провод установочный

«В»- Изоляция из поливинилхлоридного пластиката

«3»- Повышенная гибкость

Количество жил-1.

Сечение мм2 - 25.

Токопроводящая жила медная, класс гибкости жилы - 5 по ГОСТ 22483-2012

Изоляция из ПВХ пластиката.

Подписал	Бисембай Райымбек Адайұлы
Дата подписания	29.10.2026