ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267013 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (11131-1 Т, 4571233) Аккумулятор

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	11131-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аккумулятор, стационарлық, кернеуі 2 В, сыйымдылығы 36-6000 А/сағ, қорғасын-қышқылды
ТЖҚЖСсанаттың атауы	Аккумулятор
Қосымша сипаттама	Сипаттама: PzB (BS) стандарты бойынша біріздендірілген үш панцирлі оң пластинасы және үш торлы теріс пластинасы бар жабық типтегі аккумуляторлық батареялар, номиналды сыйымдылығы 30 80 Ач кем емес температурада соңғы кернеуге дейін 1,7 В 10 сағаттық разрядта. Аккумуляторлар ҚР СТ IEC 60896-11 қонағына сәйкес келуі тиіс. Элемент корпусы антипиренді қолдана отырып соққыға төзімді. Элементтер электролит деңгейін анықтауға арналған бөліністері бар, газдарды бұру үшін аударатын қақпақтары бар тығындармен жабдықталған. Жиынтықта барлық жалғағыш тосқауылдар мен бекіту болттары болуы тиіс. Құйылған және оқталған күйінде жеткізіледі. Номиналды кернеу 2В. Қызмет ету мерзімі> DIN 43595 сәйкес разрядтың тереңдігі 80% -дан аспайтын 1500 цикл заряд-разряд. Ұзындығы 157,5 мм-ден аспайды, ені 61 мм-ден аспайды, биіктігі 358 мм-ден аспайды, полюс орталықтарының арасындағы қашықтық 84 мм-ден аспайды.
Саны	579.000

Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

PzB (BS) стандарты бойынша біріздендірілген үш панцирлі оң пластинасы және үш торлы теріс пластинасы бар жабық типтегі аккумуляторлық батареялар, номиналды сыйымдылығы 30 80 Ач кем емес температурада соңғы кернеуге дейін 1,7 В 10 сағаттық разрядта.

Аккумуляторлар ҚР СТ IEC 60896-11 қонағына сәйкес келуі тиіс.

Элемент корпусы антипиренді қолдана отырып соққыға төзімді. Элементтер электролит деңгейін анықтауға арналған бөліністері бар, газдарды бұру үшін аударатын қақпақтары бар тығындармен жабдықталған. Жиынтықта барлық жалғағыш тосқауылдар мен бекіту болттары болуы тиіс.

Құйылған және оқталған күйінде жеткізіледі. Номиналды кернеу 2В.

Қызмет ету мерзімі> DIN 43595 сәйкес разрядтың тереңдігі 80% -дан аспайтын 1500 цикл заряд-разряд.

Ұзындығы 157,5 мм-ден аспайды, ені 61 мм-ден аспайды, биіктігі 358 мм-ден аспайды, полюс орталықтарының арасындағы қашықтық 84 мм-ден аспайды.

Қол қойған	Исабекова Назгуль Сериковна
Қол қойылған күні	29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267013
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (11131-1 Т, 4571233) Аккумулятор

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	11131-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Аккумулятор, стационарный, напряжение 2 В, емкость 36-6000 А/ч, свинцово-кислотный
Наименование категории ОКТРУ	Аккумулятор

Дополнительная характеристика	Описание: Аккумуляторные батареи закрытого типа унифицированные по стандарту PzB (BS) с тремя панцирными положительными пластинами и тремя решетчатыми отрицательными пластинами, номинальная емкость при 10-часовом разряде до конечного напряжения 1,7 В при температуре 30 не менее 80 Ач. Аккумуляторы должны соответствовать госту СТ РК IEC 60896-11. Корпус элемента ударопрочный с применением антипиренов. Элементы укомплектованы пробками с откидывающим крышками для отвода газов, с делениями для определения уровня электролита. В комплекте должны быть все соединительные перемычки и болты крепления. Поставляются залитыми и заряженными. Номинальное напряжение 2В. Срок службы >1500 циклов заряд-разряд согласно DIN 43595 при глубине разряда не более 80%. Длина не более 157,5 мм, Ширина не более 61 мм, Высота не более 358 мм, расстояние между центрами полюсов не более 84 мм.
Количество	579.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Аккумуляторные батареи закрытого типа унифицированные по стандарту PzB (BS) с тремя панцирными положительными пластинами и тремя решетчатыми отрицательными пластинами, номинальная емкость при 10-часовом разряде до конечного напряжения 1,7 В при температуре 30 не менее 80 Ач.

Аккумуляторы должны соответствовать госту СТ РК IEC 60896-11.

Корпус элемента ударопрочный с применением антипиренов. Элементы укомплектованы пробками с откидывающим крышками для отвода газов, с делениями для определения уровня электролита. В комплекте должны быть все соединительные перемычки и болты крепления.

Поставляются залитыми и заряженными. Номинальное напряжение 2В.

Срок службы >1500 циклов заряд-разряд согласно DIN 43595 при глубине разряда не более 80%.

Длина не более 157,5 мм, Ширина не более 61 мм, Высота не более 358 мм, расстояние между центрами полюсов не более 84 мм.

Подписал	Исабекова Назгуль Сериковна
Дата подписания	29.10.2026