Утверждаю:
Начальник Актобинской
дистанции сигнализации и связи

_____ С. Екибаев

Дефектный акт
на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации диспетчерской централизации «Диалог» Актюбинской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся: ведущий инженер Баймагамбетов Ж.К. и старший электромеханик поста ДЦ Адильмуханов А.А. составили настоящий акт на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации диспетчерской централизации «Диалог» Актюбинской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

№ пп	Наименование	Характеристики оборудование	Количество
Замена комплектующих материалов			
1	Промышленный компьютер	Advantix IPC-6608 Pentium Dual Core E5300 2.6GHZ 2GB ОЗУ SSD 500GB Видеокарта Matrox Millennium P690 PCI-E 256MB 128bit Сплиттер кабель на 4 монитора DVI F16100-00.	2 шт
2	Монитор	Acer 21.5 KA220HQBID Входы DVI,HDMI,VGA	16 шт
3	Клавиатура проводная USB	ш Logitechk280e PRO проводная	2 шт
4	Мышь оптическая	Проводная, оптическая светодиодная, USB, длина провода-1.7м, размер 126x43x73 мм	10 шт
5	Сплиттер	VGA на 4 монитора SmartView Multiscreen SVMS2-Quad.	4 шт
6	Источник бесперебойного питания	SVC V-1500-F-LCD Тип: линейно-интерактивный (Line-Interactive) Форм-фактор: Tower	4 шт

		Модель: SVC V-1500-F-LCD Цвет: черный Длина кабеля питания: 1,5 м Полная мощность: 1500 ВА Активная мощность: 900 Вт Диапазон входного напряжения: 165–275 В	
7	Аккумуляторная батарея	HR 1234W F2 (12V,9AH) APC горизонтального исполнения	6 шт

Ведущий инженер  Баймагамбетов Ж.К.

Старший электромеханик поста ДЦ  Адильмуханов А.А.