# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1267287 сатып алу бойынша**
**Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 39 (9387-4 Т, 4572433) Сым**

**Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ**

**Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"**

## 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы | Мәні |
|---|---|
| Жол нөмірі | 9387-4 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сым, маркасы ПВ3, кернеуі 1 000 В-тан артық емес |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | ПВ маркалы күштік сым |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: кабель |
| Саны | 200.000 |
| Өлшем бірлігі | Метр |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., ЗКО, г.Уральск, ул.Оракбаева 2 (ЦЭиК ДЭСД) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

## 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПуГВ 1*35 сымына техникалық ерекшелік,
1.ПуГВ 1*35 сымы ГОСТ 26445-85 сәйкес келеді, мыс өзегі, өзектер саны-1, өзектер бөлімі - 35 мм2, өзектердің орындалуы-көп сымды.
2. Желідегі сымдардың ең аз саны (дана)-105.
3. Сымның сыртқы диаметрі - 10,9 мм.
4. Тұрақты ток пен 20°С температурада өткізгіштің максималды электр кедергісі-0,551
5. Ең төменгі иілу радиусы 5 Сыртқы диаметрі
6. Жұмыс температурасының диапазоны -50...+70 °С
7. Сым қабығының түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
8. Сым жаңа болуы керек және бір бөлікке түсуі керек.

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Какишев Арман Жанатович |
| Қол қойылған күні | 30.10.2026 |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1267287**
**способом Открытый тендер на понижение**

**Лот № 39 (9387-4 Т, 4572433) Провод**

**Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"**

**Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 9387-4 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Провод, марка ПВ3, напряжение не более 1 000 В |
| Наименование категории ОКТРУ | Провод силовой марки ПВ |
| Дополнительная характеристика | Описание: кабель |
| Количество | 200.000 |
| Единица измерения | Метр |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ЗКО, г.Уральск, ул.Оракбаева 2 (ЦЭиК ДЭСД) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Провод ПуГВ 1*35,
1.Провод ПуГВ 1*35 соответствующий ГОСТ 26445-85, жила медная, количество жил-1, сечение жил - 35 мм², исполнение жил-многопроволочное.
2. Минимальное число проволок в жиле (шт)-105
3. Наружный диаметр провода-10,9 мм
4. Максимальное электрическое сопротивление жилы при постоянном токе и температуре 20°С-0,551
5. Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров
6. Диапазон рабочих температур −50...+70 °С
7. Цвет оболочки провода согласовать с Заказчиком.
8. Провод должен быть новым и поступить единым куском.

| | |
|---|---|
| Подписал | Какишев Арман Жанатович |
| Дата подписания | 30.10.2026 |