ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267287 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 50 (9401-4 Т, 4572420) Сым

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9401-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы ПВ3, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	ПВ маркалы күштік сым
Қосымша сипаттама	Сипаттама: кабель
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., Атырауская область, г.Атырау, ул. Тайманова 3 (ЦЭиК ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПуГВ 1*10 сымына техникалық ерекшелік,
1.ПуГВ 1*10 сымы ГОСТ 26445-85 сәйкес келеді, мыс өзегі, өзектер саны-1, өзектер бөлімі -10 мм2, өзектердің орындалуы-көп сымды.
2. Желідегі сымдардың ең аз саны (дана)-49.
3. Сымның сыртқы диаметрі – 6,3мм.
4. Тұрақты ток пен 20°С температурада өткізгіштің максималды электр кедергісі-2,0 МОм/км
5. Ең төменгі иілу радиусы 5 Сыртқы диаметрі
6. Жұмыс температурасының диапазоны -50...+70 °С
7. Сым қабығының түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.
8. Сым жаңа болуы керек және бір бөлікке түсуі керек.

Қол қойған	Какишев Арман Жанатович
Қол қойылған күні	30.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267287
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 50 (9401-4 Т, 4572420) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9401-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка ПВ3, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Провод силовой марки ПВ
Дополнительная характеристика	Описание: кабель
Количество	200.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская область, г. Атырау, ул.Тайманова 3 (ЦЭиК ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Провод ПуГВ 1*10
1.Провод ПуГВ 1*10 соответствующий ГОСТ 26445-85, жила медная, количество жил-1, сечение жил -10 мм², исполнение жил-многопроволочное.
2. Минимальное число проволок в жиле (шт)-49
3. Наружный диаметр провода-6,3мм
4. Максимальное электрическое сопротивление жилы при постоянном токе и температуре 20°С-2,0 МОм/км
5. Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров
6. Диапазон рабочих температур −50...+70 °С
7. Цвет оболочки провода согласовать с Заказчиком.
8. Провод должен быть новым и поступить единым куском.

Подписал Какишев Арман Жанатович

Дата подписания 30.10.2026