Утверждаю:
И.о. начальника Актобинской дистанции сигнализации и связи

М.Тасмагамбетов

Дефектный акт
на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации релейно-процессорной системы «ЭЦ-МПК» Актюбинской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся: ведущий инженер Баймагамбетов Ж.К. и и.о. старшего электромеханика Абдиев А.Н составили настоящий акт на услуги по техническому обслуживанию автоматической системы управления и диспетчеризации релейной-процессорной системы «ЭЦ-МПК» Актюбинской дистанции сигнализации и связи на 2026г.

№ пп	Наименование	Характеристики оборудование	Количество
Замена комплектующих материалов			
1	Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1000 ВА	Тип: линейно-интерактивный (Line-Interactive) Форм-фактор: Tower Модель: SVC V-1500-F-LCD Цвет: черный Длина кабеля питания: 1,5 м Полная мощность: 1500 ВА Активная мощность: 900 Вт Диапазон входного напряжения: 165–275 В Диапазон входной частоты: 45–65 Гц Стабильность выходного напряжения: ±10 % Выходная частота: 49,95–60,05 Гц Форма выходного напряжения: модифицированная синусоида Время переключения на аккумулятор: до 3 мс Защита: от глубокого разряда аккумулятора, короткого замыкания и перегрузки.	5 шт

2	Контролер для КТС-УК		2 шт
3	Промышленный компьютер	Процессор: Intel Celeron J1900 (Bay Trail), 4 ядра, 2,0–2,42 ГГц Оперативная память: 1 × SO-DIMM DDR3L, до 8 ГБ Корпус: алюминиевый, пассивное (безвентиляторное) охлаждение Монтаж: DIN-рейка, настенный монтаж, VESA 75 Видеоинтерфейсы: 2 × HDMI Сетевые интерфейсы: 2 × Gigabit Ethernet (Intel i210-IT) Последовательные порты: 1 × COM (RS-232/422/485) USB-порты: 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 Накопители: 1 × mSATA, 1 × внутренний отсек 2,5” Слоты расширения: 1 × Mini-PCIe, 1 × Mini-PCIe (половинного размера) Аудио: Realtek ALC888 Сторожевой таймер: программный Watchdog Рабочая температура: от −20 °C до +60 °C	2 шт
4	Клавиатура проводная USB	Logitechk280e PRO проводная	6 шт
5	Мышь оптическая	Проводная, оптическая светодиодная, USB, длина провода-1.7м, размер 126x43x73 мм	6 шт

По ст. Бестамак и Хромтау внести изменения в программное обеспечение ЭЦ в части обеспечения мониторинга и диагностики технического состояния промышленного сетевого коммутатора, включая контроль его работоспособности состояния портов и соединений выявление нарушений связи и отображение информаций о неисправностях на АРМ.

Ведущий инженер Баймагамбетов Ж.К

И.о. старшего электромеханика поста ДЦ Абдиев А.Н.