Утверждаю:
ШЧ-24 _____ Сыдырманов Н.Е.
«30» 04 2026 г.

Дефектный акт выполнение сервисного обслуживания микропроцессорных устройств РПЦ ст. Жолкудук и ст.Таскудык на 2026 год.

1. Регламентные работы:

1.1. Проверка базовых настроек параметров компьютера;
1.2. Тестирование аппаратной части системного блока;
1.3.Проверка целостности баз данных и системного программного обеспечения АРМ;
1.4. Просмотр и анализ информации системного журнала АРМ;
1.5. Сопровождение установленного программного обеспечения (ПО):
1.5.1. Поддержание действующего ПО в работоспособном состоянии и улучшение эксплуатационных качеств ПО;
1.5.2. Устранение ошибок в ПО, выявленных в ходе эксплуатации системы;
1.5.3. Участие в расследовании причин отказов и сбоев в работе ПО;
1.5.4. Адаптация ПО АРМ в связи с заменой оборудования АРМ и версии ОС на станциях;
1.6. Проведение консультаций пользователей в процессе эксплуатации программных средств;

2. Установка и настройка оборудования:

2.1. Аккумуляторы AV 7,5-12V 7,5Ah габарит (6*9,5*15см) для ремонта ИБП в количестве 10 шт.; ст. Жокудук, Таскудык
2.2. Вентиляторы для шкафов на 220 вольт JD12038AC; 4шт.Жолкудук, 1шт Таскудык
2.3. ИБП 1500 RVI2U – 2 шт. Жолкудук.
2.4. Замки для шкафа КТС УК – 2 комплекта. Заявка подается ежегодно, двери не закрываются.
2.5. Оптическая мышь – 2 шт.;
2.6. Клавиатура – 2шт.;
2.7 Плата на оповещения УОЗ 2шт.;
2.8 Плата UDO - 48; 4шт ст. Таскудык
2.9 Плата АОП 1шт; ст. Жолкудук
2.10 Контроллер 3 шт.; ст. Жокудук, Таскудык
2.11 Мониторы 24 дюйма – 3шт; ст.Таскудык

2.12 Промышленные компьютеры АРМ – 2шт.; ст. Жокудук, Таскудык
Характеристики: Тип исполнения: промышленный, алюминиевый корпус; тип монтажа: встраиваемый/настольный/монтаж на стене; Операционная система: поддержка ОС Linux mint-20 с 64-х битной архитектурой; Накопитель: SSD (M.2 NVMe или 2.5" SATA); Интерфейсы: 2xHDMI, 2xGbE, 1xCOM, 3xUSB, 1xMiniPCIe; Возможность работы 24/7; Температурный режим: промышленный диапазон эксплуатации -20...60С;

3. Проведение ремонта технологического оборудования согласно дефектному акту:

3.1. Проведение текущего технологического ремонта оборудования (мониторов, модулей, блоков, плат);

4. Обновление программного обеспечения:

На АРМ ШН добавить диагностику локальной сети.

Составил ШЧЗЦ  Карташов Д.В.