Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Технический чертёж



1. Плиты железобетонные П10.5 изготавливаются в соответствии с требованиями СТ РК 3445 «Конструкции унифицированные железобетонные фундаментные под металлические и железобетонные опоры, изделия железобетонные подстанционные. Технические условия.» Применяется для покрытия каналов, сооруженных из электротехнических лотков предохраняет коммуникационные каналы от попадания влаги и обвалов грунта, что может привести к разрушению изоляции кабелей.

2. Плиты П10.5Т изготавливаются из тяжелого бетона классом прочности на сжатие В 25 марка бетона изделий по морозостойкости F–150, Для изделий, подвергающихся в грунте воздействию агрессивной среды, марка бетона по водонепроницаемости должна быть не менее W–6

3. В качестве армирования изделия применяется горячекатаная арматура периодического профиля класса А400, горячекатаная гладкая арматура А240 и проволока для армирования железобетонных конструкций класса Вр–I

4. Прочность бетона в момент отпуска с завода должна быть не ниже 90% в холодное время года и не ниже 75% в теплое.

5. Справочная масса плиты П10.5 – 0,072тн

Плита П10.5	Лит.	Масса	Масштаб
			1:10
	Лист	Листов	1

Копировал Формат А3