ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268010 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 37 (501 Т, 4574712) Іргетастық бұранда

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	501 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Іргетастық бұранда, болат, 3-ші тип, диаметрі 24-48 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Іргетас болттары
Қосымша сипаттама	Аталуы: U түріндегі бұрандама РХ-40
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Рх40 U-тәрізді бұрандалар МемСТ 380-2005 сәйкес Ст3сп2 маркалы көміртекті болаттан жасалуы тиіс.

2.2. U-бұрандалардың геометриялық өлшемдері:

- Бұрандалы бөлікті ескере отырып, әр тармақтың ұзындығы – 1090 мм;

- Бұрандалы бөлігінің ұзындығы – 700 мм;

- Тармақтардың осьтері арасындағы қашықтық – 100 мм;

- Сомындар және тығырықтармен бірге салмағы – 27 кг;

- Диаметр – 42 мм;

- Ішкі иілу радиусы – 29 мм;

- Сомын М42 – 4 дана;

- Тығырық 42 – 2 дана.

2.3. U-бұрандалар ыстық мырышпен қапталған болуы тиіс.

2.4. U-тәрізді бұрандалар тұтас болуы тиіс, дәнекерленген қосылыстары және басқа да дәнекерленген араласулары болмауы тиіс.

2.5. U-тәрізді бұрандалардың бұрандалы бөлігі қорғаныс электр-техникалық майлаумен жабылуы керек.

3. Басқа сипаттамалары:

3.1. U-тәрізді бұрандалар 2026 жылдан бұрын емес шығарылған.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): Жоғарыда көрсетілген МемСТке сәйкес.

5. Тексеру және сынау: талап етілмейді.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: қатысты емес.

Қол қойған Кулумбетова Асем Жумакасовна
Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268010
способом Открытый тендер

Лот № 37 (501 Т, 4574712) Болт фундаментный

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	501 Т
Наименование и краткая характеристика	Болт фундаментный, стальной, тип 3, диаметр 24-48 мм
Наименование категории ОКТРУ	Фундаментные болты
Дополнительная характеристика	Наименование: Болт U-образный РХ-40
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. U-образные болты Рх40 должны быть изготовлены из углеродистой стали марки Ст3сп2 в соответствии с ГОСТ 380-2005.

2.2. Геометрические размеры U-образных болтов:

- Длина каждой ветви с учетом резьбовой части – 1090 мм;

- Длина резьбовой части – 700 мм;

- Расстояние между осями ветвей – 100 мм;

- Вес с гайками и шайбами – 27 кг;

- Диаметр – 42 мм;

- Внутренний радиус изгиба – 29 мм;

- Гайка М42 – 4 шт;

- Шайба 42 – 2 шт

2.3. U-образные болты должны быть оцинкованы горячим способом.

2.4. U-образные болты не должны иметь сварных соединений и других сварных вмешательств.

2.5 Резьбовая часть U-образных болтов должна быть покрыта защитной электротехнической смазкой.

3. Прочие характеристики:

3.1. Год выпуска болтов U-образных не ранее 2026 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): В соответствии с вышеуказанными ГОСТами.

5. Проверка и испытание: не требуется.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня подписан ия акта приемки товара.

7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относятся.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Кулумбетова Асем Жумакасовна
Дата подписания	10.11.2026