ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268539 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (532 Т, 4576099) Түйістіргіш

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	532 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түйістіргіш, электр магнитті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Контактор
Қосымша сипаттама	Аталуы: КМИ-10910 контакторы
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабдық түрі: Жалпыөнеркәсіптік мақсаттағы айнымалы токтың шағын габаритті электромагниттік контакторы.
Полюстер саны: 3 полюс (3 тұйықтаушы күштік контакт).
AC-3 қолдану санатындағы номиналды жұмыс тогы (Ue = 400 В кезінде): Кем дегенде 9 А.
AC-1 қолдану санатындағы номиналды жұмыс тогы (шартты жылулық ток Ith): Кем дегенде 25 А.
Басқарылатын электр қозғалтқышының номиналды қуаты (380/400 В, AC-3 кезінде): Кем дегенде 4.0 кВт.
Номиналды оқшаулау кернеуі (Ui): Кем дегенде 660 В.
Номиналды импульстік шыдамдылық кернеуі (Uimp): Кем дегенде 6 кВ.
Басқару тізбегінің (катушканың) кернеуі: Номиналды жиілігі 50 Гц болатын 220 / 230 В айнымалы ток (AC).
Қосымша контактілер: Қатаң түрде кем дегенде 1НО (1 тұйықтаушы).
Күштік және қосымша тізбектерді қосу түрі: Қорғаныс қысқыштары бар бұрандалы қосылым.
Қолдану аясы: Шағын қуатты үш фазалы асинхронды электр қозғалтқыштарын (сорғылар, желдеткіштер) қашықтықтан іске қосу, тоқтату, жарықтандыру тізбектерін және жылыту құрылғыларын басқару.

Монтаждау: Әмбебап — стандартты 35 мм DIN-рейкаға да, бұрандалардың көмегімен монтаждық панельге де орнату мүмкіндігі бар.
Құрылғының ені: 45 мм-ден аспайды.
Құрылғының биіктігі: 85 мм-ден аспайды.
Құрылғының тереңдігі: 75 мм-ден аспайды.
Құрылғының салмағы: 0.35 кг-нан аспайды.
Механикалық тозуға төзімділігі: Кем дегенде 10 млн цикл.
Коммутациялық тозуға төзімділігі (AC-3 режимінде): Кем дегенде 1.3 млн цикл.
Қорғаныс дәрежесі / Ортаның ластану дәрежесі: IP20 (саусақпен жанасудан қорғалған ашық үлгідегі) / №3.
Жұмыс температурасының диапазоны: -25 °C-тан +50 °C-қа дейін (немесе кеңірек).

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 11206-93	338460	Межгосударственный стандарт	Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия	Стандарт распространяется на электромагнитные контакторы открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением общего назначения, а также на электромагнитные контакторы, встраиваемые в комплектные устройства на номинальные напряжения до 1140 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц и 1200 В постоянного тока, предназначенные для включения и отключения приемников электрической энергии.	Украина ( )	27	Соединительные устройства	Действует		21.10.1993

Қол қойған Әльшеров Қанат Полатұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268539
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (532 Т, 4576099) Контактор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	532 Т
Наименование и краткая характеристика	Контактор, электромагнитный
Наименование категории ОКТРУ	Контактор
Дополнительная характеристика	Наименование: Контактор КМИ-10910
Количество	14.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Контактор электромагнитный малогабаритный переменного тока общепромышленного применения.

Количество полюсов: 3 полюса (3 замыкающих силовых контакта).

Номинальный рабочий ток в категории применения AC-3 (при Ue = 400 В): Не менее **9 А**.

Номинальный рабочий ток в категории применения AC-1 (условный тепловой ток Ith): Не менее **25 А**.

Номинальная мощность управляемого электродвигателя (при 380/400 В, AC-3): Не менее **4.0 кВт**.

Номинальное напряжение изоляции (Ui): Не менее **660 В**.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp): Не менее **6 кВ**.

Напряжение цепи управления (катушки): 220 / 230 В переменного тока (AC) с номинальной частотой 50 Гц.

Вспомогательные контакты: строго не менее **1НО** (1 замыкающий).

Тип подключения силовых и вспомогательных цепей: Винтовое соединение с защитными зажимами.

Сфера применения: Дистанционный пуск, остановка маломощных трехфазных асинхронных электродвигателей (насосы, вентиляторы), управление цепями освещения и нагревательными приборами.

Монтаж: Универсальный — возможность установки как на стандартную DIN-рейку 35 мм, так и на монтажную панель с помощью винтов.

Ширина устройства: Не более **45 мм**.

Высота устройства: Не более **85 мм**.

Глубина устройства: Не более **75 мм**.

Масса устройства: Не более **0.35 кг**.

Механическая износостойкость: Не менее **10 млн циклов**.

Коммутационная износостойкость (в режиме AC-3): Не менее **1.3 млн циклов**.

Степень защиты / Степень загрязнения среды: IP20 (открытое исполнение, защищенное от прикосновения пальцами) / №3.

Диапазон рабочих температур: от -25 °C до +50 °C (или шире).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 11206-93	338460	Межгосударственный стандарт	Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия	Стандарт распространяется на электромагнитные контакторы открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением общего назначения, а также на электромагнитные контакторы, встраиваемые в комплектные устройства на номинальные напряжения до 1140 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц и 1200 В постоянного тока, предназначенные для включения и отключения приемников электрической энергии.	Украина ( )	27	Соединительные устройства	Действует		21.10.1993

Подписал Әльшеров Қанат Полатұлы

Дата подписания 06.11.2026