ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268539 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (534 Т, 4576101) Түйістіргіш

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	534 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түйістіргіш, электр магнитті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Контактор
Қосымша сипаттама	Аталуы: 225 А электромагниттік контакторы
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабдық түрі: Айнымалы токтың электромагниттік контакторы.
Полюстер саны: 3 полюс (3 тұйықтаушы бас контакт).
AC-3 қолдану санатындағы номиналды жұмыс тогы (Ue <= 440 В кезінде): Кем дегенде 225 А.
AC-1 қолдану санатындағы номиналды жұмыс тогы (Ue <= 440 В кезінде): Кем дегенде 315 А.
Басқарылатын электр қозғалтқышының номиналды қуаты (380/400 В, AC-3 кезінде): Кем дегенде 110 кВт.
Номиналды оқшаулау кернеуі (Ui): Кем дегенде 1000 В.
Номиналды импульстік шыдамдылық кернеуі (Uimp): Кем дегенде 8 кВ.
Басқару тізбегінің (катушканың) кернеуі: Жұмыс жиілігінің диапазоны 40-тан 400 Гц-ке дейінгі 220 В айнымалы ток (AC).
Қосымша контактілер: Кем дегенде 1НО + 1НЗ.
Күштік тізбекті қосу түрі: Болтты қосылым (күштік шинаға немесе кабельдік ұштыққа арналған).
Монтаждау: Бұрандалардың/болттардың көмегімен тік монтаждық панельге.
Құрылғының ені: 169 мм-ден аспайды.
Құрылғының биіктігі: 197 мм-ден аспайды.
Құрылғының тереңдігі: 181 мм-ден аспайды.

Құрылғының жиынтықтағы салмағы: 4.8 кг-нан аспайды.
Механикалық тозуға төзімділігі: Кем дегенде 10 млн цикл.
Қорғаныс дәрежесі / Ортаның ластану дәрежесі: IP20 (қорғаныс қақпақтарын пайдаланған кезде) / №3.
Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °C-тан +60 °C-қа дрйін (немесе кеңірек).

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции и рабочим характеристикам коммутационного оборудования и механизмов управления низковольтных комплектных и распространяется на выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации с плавкими предохранителями, предназначенные для использования в							

							распределительных цепях и цепях двигателей с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Изготовитель обязан указать тип, номинальные значения параметров и характеристики всех встроенных предохранителей согласно соответствующему стандарту. Настоящий стандарт не относится к оборудованию, находящемуся в области действия стандартов МЭК 60947-2, МЭК 60947-4-1 и МЭК 60947-5-1.						
1	Иә	СТ РК МЭК 60947-3-	347682	Қазақстан Республикасының	Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные Часть 3. Выкл		Нет ()	108	Переключатели	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустр	01.07.2012

		2011		ұлттық стандарты	ючатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки предохранителей	Однако, когда выключатели и блоки с плавкими предохранителями, подпадающий под область действия этой части стандарта, обычно используются для запуска, ускорения и/или остановки отдельного двигателя, они также должны соответствовать дополнительным требованиям, приведённым в Приложении А. Требования к однополюсно управляемым трёхполюсным выключателям приведены в Приложении С. Вспомогательные выключа					ии и новых технологий Республики Казахстан от «17» ноября 2011 года № 625-од	

						тели, установленные на оборудование, подпадающие под область действия настоящего стандарта, должны соответствовать требованиям МЭК 60947-5-1. Настоящий стандарт не включает дополнительные требования, необходимые для электрических приборов, предназначенных для взрывоопасных газовых атмосфер.						

Қол қойған Әльшеров Қанат Полатұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268539
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (534 Т, 4576101) Контактор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	534 Т
Наименование и краткая характеристика	Контактор, электромагнитный
Наименование категории ОКТРУ	Контактор
Дополнительная характеристика	Наименование: Контактор электромагнитный 225 А
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип оборудования: Контактор электромагнитный переменного тока.

Количество полюсов: 3 полюса (3 замыкающих главных контакта).

Номинальный рабочий ток в категории применения AC-3 (при Ue <= 440 В): Не менее **2 25 А**.

Номинальный рабочий ток в категории применения AC-1 (при Ue <= 440 В): Не менее **3 15 А**.

Номинальная мощность управляемого электродвигателя (при 380/400 В, AC-3): Не менее **110 кВт**.

Номинальное напряжение изоляции (Ui): Не менее **1000 В**.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp): Не менее **8 кВ**.

Напряжение цепи управления (катушки): 220 В переменного тока (AC) с рабочим диапазоном частоты от 40 до 400 Гц.

Вспомогательные контакты: не менее 1НО + 1НЗ.

Тип подключения силовой цепи: Болтовое соединение (под силовую шину или кабельный наконечник).

Монтаж: На вертикальную монтажную панель с помощью винтов/болтов.

Ширина устройства: Не более **169 мм**.

Высота устройства: Не более **197 мм**.

Глубина устройства: Не более **181 мм**.

Масса устройства в сборе: Не более **4.8 кг**.

Механическая износостойкость: Не менее **10 млн циклов**.

Степень защиты / Степень загрязнения среды: IP20 (при использовании защитных крышек) / №3.

Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +60 °C (или шире).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции и рабочим характеристикам коммутационного оборудования и механизмов управления низковольтных комплектных и распространяется на выключатели,						

							разъединители, выключатели-разъединители и комбинации с плавкими предохранителями, предназначенные для использования в распределительных цепях и цепях двигателей с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Изготовитель обязан указать тип, номинальные значения параметров и характеристики всех встроенных предохранителей согласно соответствующему стандарту. Настоящий стандарт не							

1	Да	СТ РК МЭК 60947-3- 2011	347682	Национальный стандарт Республики Казахстан	Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели - разъединители и блоки предохранителей	относится к оборудованию, находящемуся в области действия стандартов МЭК 60947-2, МЭК 60947-4-1 и МЭК 60947-5-1. Однако, когда выключатели и блоки с плавкими предохранителями, подпадающий под область действия этой части стандарта, обычно используются для запуска, ускорения и/или остановки отдельного двигателя, они также должны соответствовать дополнительным требованиям, приведённым в Приложении А. Требования к	Нет ()	108	Переключатели	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «17» ноября 2011 года № 625-од	01.07.2012

						однополюсно управляемым трёхполюсным выключателям приведены в Приложении С. Вспомогательные выключатели, установленные на оборудование, подпадающие под область действия настоящего стандарта, должны соответствовать требованиям МЭК 60947-5-1. Настоящий стандарт не включает дополнительные требования, необходимые для электрических приборов, предназначенных для взрывоопасных газовых атмосфер.						

Дата подписания 06.11.2026