ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268683 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (209-1 Т, 4576536) Сүзгіш

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	209-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, реттегіш, сығылған ауаға арналған, шартты диаметрі 40 мм-ден артық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Фильтр-реттегіш-майлағыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сүзгі регулятор (26140404.544048)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ЦПЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУ НСИ коды: (ішкі айналымға арналған код)

26140404.544048

Сүзгі-реттегіш

Мақсаты: Газ турбинасының ауа сору жүйесінің сүзгілерін импульстік тазалау ауа қысымының реттегіші (MBL20AA005).

Өндіруші / Түрі: Norgren (IMI Precision Engineering), Olympian Plus B68G сериясы.

Үлгісі (модель): B68G-NNK-AM1-RLN.

Диапазоны: RANGE 0-120.

Жұмыс ортасы: Сығымдалған ауа.

Кірістегі максималды қысым: 17 бар (1.7 МПа).

Шығыс қысымын реттеу диапазоны: 0.3 – 10 бар (осы сериядағы R коды үшін стандарт, бұл 120-145 psi шкаласына сәйкес келеді).

Өткізу қабілеті (номиналды шығын): кемінде 150 дм³/с (кіріс қысымы 10 бар және шығыс қысымы 6.3 бар болғанда).

Сүзу нәзіктігі: 40 мкм (осы серия үшін стандарт, электропневматикалық клапандарды қорғауды қамтамасыз етеді).

Максималды жұмыс температурасы: +80°C.

Корпус материалы: Алюминий қорытпасы (коррозияға төзімді).

Ыдыс материалы: Металл (алюминий), призмалық сұйықтық деңгейінің көрсеткіші бар.

Нормативтік құжат атаулары:

МЕМСТ Р ИСО 8573-1-2005: «Сығылған ауа. 1-бөлім. Ластанулар және тазалық кластары»

ҚР СТ ISO 8573-1-2015 «Сығылған ауда. 1-бөлім. Ластаушылар және тазалық кластары»

Техникалық сұрақтар бойынша хабарласуға болады: ОӨЭҚ басшысы К.С. Тажибаев, тел.: 8 /7292/ 216159.

Қол қойған	Исхаков Асхат Маликович
Қол қойылған күні	04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268683
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (209-1 Т, 4576536) Фильтр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	209-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, регулятор, для сжатого воздуха, условный диаметр более 40 мм
Наименование категории ОКТРУ	Фильтр регулятор смазчик
Дополнительная характеристика	Описание: Фильтр регулятор (26140404.544048)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ЦПЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

код АСУ НСИ: (код для внутреннего пользования)

26140404.544048

Фильтр регулятор

Предназначение: Регулятор давления воздуха имульсной очистки фильтров воздухозаборной системы газовой турбины (MBL20AA005)

Диапазон: RANGE 0-120,

Рабочая среда: Сжатый воздух.

Максимальное давление на входе: 17 бар (1.7 МПа).

Диапазон регулирования выходного давления: 0.3 – 10 бар (стандарт для кода R в данной серии, что соответствует шкале до 120-145 psi).

Пропускная способность (номинальный расход): не менее 150 дм³/с (при входном давлении 10 бар и выходном 6.3 бар).

Тонкость фильтрации: 40 мкм (стандарт для данной серии, обеспечивает защиту электропневматических клапанов).

Максимальная рабочая температура: +80°С.

Материал корпуса: Алюминиевый сплав (стойкий к коррозии).

Материал чаши: Металлическая (алюминий) с призматическим указателем уровня жидкости.

Наименование нормативных документов:

ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 «Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты»

СТ РК ISO 8573-1-2015 «Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнители и классы чистоты».

По техническим вопросам обращаться: руководитель ЦПЭС Тажибаев К.С., конт.тел.: 8 /7292/ 216159.

Подписал	Исхаков Асхат Маликович
Дата подписания	04.11.2026