ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268857 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (3244 Т, 4576880) Модуль

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3244 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Модуль, ұнтақты өрт сөндіру
ТЖҚЖС санаттың атауы	Газды өрт сөндіру модульдері
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Ұнтақты өрт сөндіру модулі (жартылай бұзылатын корпусы бар); 8 литр
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиал
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Ұнтақты өрт сөндіру модулі; 8л, (жартылай бұзылатын корпусы бар); мақсаты - A, B, C класындағы өрттерді, сондай-ақ кернеу астында электр жабдықтарында пайда болатын өрттерді оқшаулау және сөндіру үшін; белгілеу - МРР(г)-8N («БУРАН-8Н»); модификация - қабырғаға бекітілген, қабырғаға бекітілген; ұнтақ заряды бар модульдің салмағы, кронштейнсіз, кг - 12±0,3; өрт сөндіргіш ұнтақты беру ұзақтығы, сек., көп емес - 1,0; өнімділік, сек., артық емес - 10,0; өрт сөндіргіш ұнтақ зарядының массасы, кг -7,0 ± 0,5; өрт сөндіргіш ұнтағы бар ыдыстың сыйымдылығы, л - 7,8 ± 0,5; белсендірілгеннен кейін модульдегі ұнтақ қалдығының массасы, %, көп емес - 10; модульді іске қосу үшін қажетті электр импульсінің ұзақтығы, с, кем емес - 0,1; модульді іске қосу құрылғысының электрлік параметрлері: электр кедергісі болуы керек, Ом - 6,4-тен 7,6-ға дейін, іске қосу құрылғысы тұрақты токпен іске қосылуы керек, А - 0,2, максималды іске қосу тогы, А, артық емес - 3,5; электр іске қосу тізбектерінің қауіпсіз сынақ тогы, (5±0,3 мин ішінде), А, іске қосу құрылғысының кернеуі (тұрақты) - 0,05-тен көп емес, V - 1,3-тен 26-ға дейін; температуралық жұмыс жағдайлары, С - - 50-ден + 50˚С дейін; ақаусыз жұмыс ықтималдығы коэффициенті, %, кем емес - 0,95; ұнтақ бүріккіштің біркелкі емес коэффициенті, К1 (SP5.13130.2009) -1,0; Өртті сөндіруге арналған модульдің өрт сөндіру сыйымдылығы: биіктігі, м - 2,5 ± 0,5, "А" класындағы өрттер үшін: алаңы, м2 - 32; көлемі, м3 - 64; «В» класы ошақтары бойынша: алаңы, м2 – 20; көлемі, м3 - 31; Макс. ошақ дәрежесі – 233В; аудан бойынша өрт сөндіру жүйесін есептеу кезінде бөлменің ағып кету дәрежесін ескеретін коэффициент, К (SP5.13130.2009) - 1,0; толық жинақ: МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ 2,5 ТУ 4854-006-52459334-2001 модулі, бекіту блогы (бекіту кронштейні, бекіту жолағы, түйреуіш), төлқұжат және пайдалану жөніндегі нұсқаулық (әрбір модуль үшін).

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік-техникалық қызметтің бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі жетекші инженері - Наурзалин Ернар Қартбайулы 8-7132-972-714, эл. пошта: Naurzalin.E@ica.kz

Метрология жөніндегі инженер - Талапбаев Ернұр Қыдыралыұлы - 8-7132-972-717, эл. почта: e.talapbayev@ica.kz

Қол қойған	Серикбаева Дина Сериковна
Қол қойылған күні	05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268857
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (3244 Т, 4576880) Модуль

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3244 Т
Наименование и краткая характеристика	Модуль, порошкового пожаротушения
Наименование категории ОКТРУ	Модули газового пожаротушения
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Модуль порошкового пожаротушения (с частично разрушаемым корпусом); 8литров
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиал
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Модуль порошкового пожаротушения; 8л, (с частично разрушаемым корпусом); назначение - для локализации и тушения пожаров класса А, В, С, а также пожаров, возникающих в электрооборудовании, находящемся под напряжением; обозначение - МПП(р)-8Н ("БУРАН-8Н"); модификация - настенный, настенного крепления; масса модуля с зарядом порошка, без кронштейна, кг - 12±0,3; продолжительность подачи огнетушащего порошка, сек., не более - 1,0; быстродействие, сек., не более - 10,0; масса заряда огнетушащего порошка, кг - 7,0 ± 0,5; вместимость емкости с огнетушащим порошком, л -7,8 ± 0,5; масса остатка порошка в модуле после срабатывания, %, не более -10; продолжительность электрического импульса, необходимого для запуска модуля, с, не менее - 0,1; электрические параметры пускового устройства модуля: электрическое сопротивление должно быть, Ом - от 6,4до 7,6, пусковое устройство должно срабатывать от постоянного тока, А -0,2, максимальный пусковой ток, А, не более - 3,5; безопасный ток проверки цепей электропуска, (в течение5±0,3 мин), А, не более - 0,05;напряжение (постоянное) срабатывания пускового устройства, В - от 1,3 до 26; температурные условия эксплуатации, С - от - 50 до+ 50˚С; коэффициент вероятности безотказной работы, %, не менее - 0,95; коэффициент неравномерности распыления порошка, К1 (СП5. 13130.2009) - 1,0; огнетушащая способность модуля по тушению очагов пожаров: высота, м - 2,5±0,5, по очагам класса "А": площадь, м2 - 32; объем,м3 - 64; по очагам класса "В": площадь, м2 - 20; объем, м3 - 31; макс.ранг очага - 233В; коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при расчетах системы пожаротушения по площади, К (СП5.13130.2009) - 1,0; комплектация: модуль МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ 2,5 ТУ4854-006-52459334-2001, узел крепления (скоба крепления, крепежная планка, чека), паспорт и руководство по эксплуатации (на каждый модуль).

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КИПиА и метрологии ПТС – Наурзалин Ернар Қартбайулы – 8-7132-972-714, эл. почта: Naurzalin.E@ica.kz

Инженер по метрологии - Талапбаев Ернұр Қыдыралыұлы - 8-7132-972-717, эл. почта: e.talapbayev@ica.kz

Подписал	Серикбаева Дина Сериковна
Дата подписания	05.11.2026