# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1268946 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 1 (6665-1 Т, 4577119) Тар жолдар**

**Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы**

**Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Қарағанды магистралдық желі бөлімшесі" филиалы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 6665-1 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тар жолдар, электр берілісінің әуе жолдарының трапецияға ұқсас қимасының темір-бетон тіректеріне көтеруге арналған, әмбебап |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Монтерлық өрмелеу тырнақтары |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: 6-10 кВ жоғары вольтты желінің темірбетонды центрифугаланған тіректеріне көтеруге арналған резеңке тіректері бар қармауыштар (дөңгелек лазалар). Орындауларда - Э231.00.000, 6-10 кВ жоғары вольтты желінің темірбетонды центрифугаланған тіректеріне электромонтерлерді көтеруге арналған. Қармаулар жұмыс аймағының шегіндегі диаметрлері көрсетілгеннен айырмашылығы жоқ (max 295 мм, min 190 мм) басқа типті тіректерге көтерілу кезінде пайдаланылуы мүмкін. Конструкциялық орындалуы бойынша қармауыштар резеңке тіреулермен және қатты қорытпадан жасалған тіреулермен болуы мүмкін. Негізгі параметрлері: көтерілетін адамның салмағы (аспаппен), кг -100 аспайды, өлшемдері, мм 620х280х245, жұп қармауыштардың салмағы, кг -5 аспайды, климаттық орындалу түрі -УХЛ-1, материал - алюминий |
| Саны | 124.000 |

| | |
|---|---|
| Өлшем бірлігі | Жұп |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., МБ Караганды |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Лаздар.

6-10 кВ жоғары вольтты желінің темірбетонды центрифугаланған тіректеріне көтерілуге арналған резеңке тіректері бар ұстағыштар (дөңгелек лаздар). Э231.00.000 орындауында, 6-10 кВ жоғары вольтты желінің темірбетонды центрифугаланған тіректеріне электромонтерлерді көтеруге арналған. ұстағыштар диаметрі жұмыс аймағы шегінде ерекшеленбейтін басқа типтегі тіректерге көтерілу кезінде пайдаланылуы мүмкін көрсетілген (max 295mm, min 190mm). Конструктивті орындалуы бойынша ұстағыштар резеңке аялдамалармен және қатты қорытпадан жасалған аялдамалармен болуы мүмкін. Негізгі параметрлер: көтерілетін адамның салмағы (құралмен), кг -100 - ден аспайды, габариттері өлшемдері, мм 620х280х245, жұп ұстағыштардың массалары, кг -5-тен аспайды, Климаттық орындалу түрі-УХЛ - 1, Материал-алюминий.

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Аблаев Бауыржан Есенбекович |
| Қол қойылған күні | 05.11.2026 |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1268946**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 1 (6665-1 Т, 4577119) Лазы**

**Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"**

**Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Карагандинское отделение магистральной сети"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 6665-1 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Лазы, для подъема на железобетонные опоры трапецеидального сечения воздушных линий электропередач, универсальные |
| Наименование категории ОКТРУ | Когти-лазы монтерские |
| Дополнительная характеристика | Описание: Захваты (круглые лазы) с резиновыми упорами для подъема на железобетонные центрифугированные опоры высоковольтной линии 6-10 кВ. В исполнениях - Э231.00.000, предназначены для подъема электромонтеров на железобетонные центрифугированные опоры высоковольтной линии 6-10 кВ. Захваты могуть быть использованы при подъеме на опоры других типов, диаметры которых в пределах рабочей зоны не отличается от указанных (max 295мм, min 190мм). По конструктивному исполнению захваты могут быть с резиновыми упорами и с упорами из твердого сплава. Основные параметры: масса поднимаемого человека (с инструментом), кг не более -100, габариты размеры, мм 620х280х245, массы пары захватов, кг не более -5, вид климатического исполнения - УХЛ-1, материал - алюминий |
| Количество | 124.000 |

| | |
|---|---|
| Единица измерения | Пара |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Лазы.

Захваты (круглые лазы) с резиновыми упорами для подъема на железобетонные центрифугированные опоры высоковольтной линии 6-10 кВ. В исполнениях - Э231.00.000, предназначены для подъема электромонтеров на железобетонные центрифугированные опоры высоковольтной линии 6-10 кВ. Захваты могут быть использованы при подъеме на опоры других типов, диаметры которых в пределах рабочей зоны не отличается от указанных (max 295мм, min 190мм). По конструктивному исполнению захваты могут быть с резиновыми упорами и с упорами из твердого сплава. Основные параметры: масса поднимаемого человека (с инструментом), кг не более -100, габариты размеры, мм 620х280х245, массы пары захватов, кг не более -5, вид климатического исполнения -УХЛ-1, материал - алюминий.

| | |
|---|---|
| Подписал | Аблаев Бауыржан Есенбекович |
| Дата подписания | 05.11.2026 |