ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269033 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10884 Т, 4577409) Кабель

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10884 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	КГ маркалы икемді күштік кабель
Қосымша сипаттама	Аталуы: Кәбіл КГ 3*25+1*10
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КГ 3×25+1×10 маркалы кабель.

КГ 3×25+1×10 кабелі — жылжымалы механизмдерді электр желілеріне қосуға арналған, резеңке оқшаулағышы мен сыртқы қабығы бар иілгіш күштік мыс кабель.

Ток өткізгіш желілерінің құрылымы: Қимасы 25 мм² болатын 3 негізгі желі және қимасы 10 мм² болатын 1 нөлдік желі (мыс, көпсымды, ГОСТ 22483 стандарты бойынша иілгіштіктің 5-сыныбы).

Номиналды айнымалы кернеуі: 50 Гц жиілікте 0,66 кВ-қа дейін (380 В / 660 В).

Номиналды тұрақты кернеуі: 1000 В-қа дейін.

Сынақ айнымалы кернеуі: 2,5 кВ (50 Гц жиілікте, сынақ уақыты — 5 минут).

Оқшаулағышы мен сыртқы қабығының материалы: Шланг типті резеңке (желінің оқшаулағышы — РТИ-1 типті резеңке, сыртқы қабығы — резеңке).

Сыртқы диаметрі: шамамен 30,9 мм.

1 км кабельдің шамамен алынған салмағы: 1310 кг.

Желілердің ұзақ уақыт бойы рұқсат етілетін қызу температурасы: +75 °С-тан аспайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 24334-80	315587	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	23	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.07.1980 № 3920	01.01.1982	

Қол қойған Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269033
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10884 Т, 4577409) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Актюбинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10884 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой гибкий марки КГ
Дополнительная характеристика	Наименование: Кабель КГ 3*25+1*10
Количество	150.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель КГ 3*25+1*10

Кабель КГ 3*25+1*10 — это гибкий силовой медный кабель с резиновой изоляцией и оболочкой, предназначенный для подключения передвижных механизмов к электрическим сетям.

Конструкция жил: 3 основные жилы сечением 25 мм² и 1 нулевая жила сечением 10 мм² (медные, многопроволочные, 5-го класса гибкости по ГОСТ 22483).

Номинальное переменное напряжение: до 0,66 кВ (380 В / 660 В) при частоте 50 Гц.

Номинальное постоянное напряжение: до 1000 В.

Испытательное переменное напряжение: 2,5 кВ (частота 50 Гц, время выдержки 5 мин).

Материал изоляции и оболочки: шланговая резина (изоляция жилы — резина типа РТИ-1, оболочка из резины).

Наружный диаметр: ориентировочно 30,9 мм.

Приблизительный вес 1 км кабеля: около 1310 кг.

Длительно допустимая температура нагрева жил: не более +75 °С.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 24334-80	315587	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	23	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.07.1980 № 3920	01.01.1982

Подписал Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы

Дата подписания 05.11.2026