ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269080 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10875 Т, 4577512) Жоғары вольтты кірме

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10875 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жоғары вольтты кірме, кернеу 150 кВ аз
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жоғары кернеулі енгізу
Қосымша сипаттама	Аталуы: Трансформатор кірмесі 24 кВ ВСГТП-24/8000 О1
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 150 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Трансформаторлық енгізгіш 24 кВ ВСГТП-24/8000 О1.

Жоғары кернеулі трансформаторлық енгізгіш ВСГТП-24/8000-О1.

ТШ 3493-007-31317133-2010

Сызба нөмірі: ИВУЕ.686311.156-01.

Ең жоғары жұмыс кернеуі, 50 Гц: 24 кВ.

Ең жоғары фазалық жұмыс кернеуі: 14 кВ.

Сынақ кернеуі, 50 Гц, 1 минут: 75 кВ.

Толық толқынның 1,2/50 мкс найзағай импульсімен сынақ кернеуі: 125 кВ.

Номиналды ток: 8000 А.

Максималды ток: 8000 А.

3 секунд ішіндегі термиялық төзімділік тогы: 100 кА.

Динамикалық төзімділік тогы: 250 кА.

Разрядтық арақашықтық: 320 мм.

Ағып кету жолының ең аз ұзындығы: 720 мм.

Қоршаған орта температурасы: −60-тан +55 °C-қа дейін.

Трансформатор майының температурасы: 90 °C.

Орнату бұрышы: 0–90°.

Массасы: 111 кг.

Енгізгіштің жалпы ұзындығы: 1100 мм.

Батыруға арналған төменгі бөлігінің ұзындығы: 350 мм.

Орындалуы (О1): ГОСТ 15150 стандартына сәйкес климаттық орындалуы (қоңыржай және суық климатқа арналған немесе белгілі бір пайдалану жағдайларына арналған арнайы орындалу).

Қол қойған	Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269080
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10875 Т, 4577512) Ввод высоковольтный

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Актюбинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10875 Т
Наименование и краткая характеристика	Ввод высоковольтный, напряжение менее 150 кВ
Наименование категории ОКТРУ	Ввод высоковольтный
Дополнительная характеристика	Наименование: Ввод трансформаторный 24 кВ ВСГТП-24/8000 О1
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 150 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ввод трансформаторный 24 кВ ВСГТП-24/8000 О1

Высоковольтный трансформаторный ввод ВСГТП-24/8000-О1.

ТУ 3493-007-31317133-2010

Номер чертежа: ИВУЕ.686311.156-01.

Напряжение наибольшее рабочее 50Гц - 24 кВ.

Напряжение наибольшее рабочее фазное – 14 кВ.

Напряжение испытательное 50Гц, 1 мин – 75 кВ.

Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс – 125 кВ.

Номинальный ток - 8000 А.

Максимальный ток – 8000 А.

Ток термической стойкости в течение 3с – 100 кА.

Ток динамической стойкости – 250 кА.

Разрядное расстояние – 320 мм.

Длина пути утечки, мин – 720 мм.

Температура окружающей среды – от -60 до +55 °С.

Температура масла трансформатора – 90 °С.

Угол установки – 0. . .90 градусов.

Масса – 111 кг.

Общая длина ввода – 1100 мм.

Длина погружной (нижней) части – 350 мм.

Исполнение (О1): Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (умеренное и холодное, либо специальное исполнение для определенных условий эксплуатации).

Подписал	Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы
Дата подписания	05.11.2026