ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269143 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (3651 Т, 4577659) Өрттік хабарлағыш

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: «ҚТЖ-Жүк тасымалы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің филиалы – «Отын ресурстық орталығы»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3651 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттік хабарлағыш, қолмен жасалатын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт хабарлағышы
Қосымша сипаттама	-
Саны	107.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, Турксибский район, ул. Шацкого, 17
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қол өрт хабарлағышы өрт және күзет-өрт дабылы жүйелерінде «Өрт» сигналын қолмен беруге арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Түрі: Мекенжайлық

Қоректендіру кернеуі 9-дан 30 В дейін

Кезекші режимде тұтыну тогы 50 мкА-дан аспайды

Өрт режиміндегі хабарлағыштың кедергісі 500 Ом

Тұрақты токтың 30 В-қа дейінгі және ауыспалы токтың 125 В-қа дейінгі кернеу кезінде ОЖЖ 513-10 исп.1 «құрғақ түйіспелермен» коммутацияланатын рұқсат етілетін ток, 1А аспайды

МЕМСТ Р 53325 бойынша кедергіге төзімділік

(кернеудің наносекундтық импульстеріне, электростатикалық разрядқа, электромагниттік өріске): 3 дәреже

IP 41 хабарлағыш қабығының қорғау дәрежесі

Жұмыс температурасының диапазоны -40-тан + 60 ° С дейін

МЕМСТ Р 54126 - 2010

Тауар жаңа пайдаланылмаған болуы тиіс.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Алибекова Айгуль Абдимуталовна
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269143
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (3651 Т, 4577659) Извещатель пожарный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Организатор: филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Центр топливных ресурсов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3651 Т
Наименование и краткая характеристика	Извещатель пожарный, ручной
Наименование категории ОКТРУ	Извещатель пожарный
Дополнительная характеристика	-
Количество	107.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, Турксибский район, ул. Шацкого, 17
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Технические характеристики:

Тип: Адресный.

Напряжение питания от 9 до 30 В

Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА

Сопротивление извещателя в режиме пожар 500 Ом

Допустимый ток, коммутируемый «сухими контактами» ИПР 513-10 исп.1 при напряжении до 30 В постоянного тока и до 125 В переменного тока, не более 1А

Помехоустойчивость по ГОСТ Р 53325

(к наносекундным импульсам напряжения, к электростатическому разряду, к электромагнитному полю): 3 степень

Степень защиты оболочки извещателя IP 41

Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С

ГОСТ Р 54126—2010

Товар должен быть новым не бывшим в употреблении.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Алибекова Айгуль Абдимуталовна
Дата подписания	05.11.2026