ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269143 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (3666 Т, 4577663) Автоматты өрт сөндіру жүйесі

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: «ҚТЖ-Жүк тасымалы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің филиалы – «Отын ресурстық орталығы»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3666 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автоматты өрт сөндіру жүйесі, типі ұнтақты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты өрт дабылы жүйесі
Қосымша сипаттама	-
Саны	226.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, Турксибский район, ул. Шацкого, 17
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пайдаланудың температуралық диапазоны - 60-тан + 125 ° С-қа дейінгі термотөзімді орындаудағы ұнтақты өрт сөндіру модулі.

Ұнтақты беру бұрышы реттелетін.

Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қойма үй-жайларын өртке қарсы қорғау үшін ұсынылады.

А (қатты заттар), В (сұйық заттар), С (газ тәріздес заттар) және Е (өрт сөндіргіш ұнтақтың тесілетін кернеу параметрін ескермей кернеуде тұрған электр жабдығы) сыныптарындағы өрт ошақтарын автоматты түрде басуға арналған.

Габариттік өлшемдері: ұзындығы кемінде 423 мм, ені кемінде 305 мм, биіктігі (кронштейндері орнатылған) кемінде 312 мм.

МЕМСТ Р 53286-2009 Өрт сөндіру техникасы. Ұнтақты өрт сөндіру қондырғылары автоматты. Модульдер. Жалпы техникалық талаптар.

Тауар жаңа пайдаланылмаған болуы тиіс.

Қол қойған	Алибекова Айгуль Абдимуталовна
Қол қойылған күні	05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269143
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3666 Т, 4577663) Система автоматического пожаротушения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Организатор: филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Центр топливных ресурсов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3666 Т
Наименование и краткая характеристика	Система автоматического пожаротушения, тип порошковое
Наименование категории ОКТРУ	Система автоматической пожарной сигнализации
Дополнительная характеристика	-
Количество	226.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, Турксибский район, ул. Шацкого, 17
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Модуль порошкового пожаротушения термостойкого исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от – 60 до + 125°С.

С регулируемым углом подачи порошка.

Рекомендуется для противопожарной защиты промышленных предприятий и складских помещений.

Предназначен для автоматического подавления очагов пожара классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением без учёта параметра пробивного напряжения огнетушащего порошка).

Габаритные размеры: длина не менее 423 мм, ширина не менее 305 мм, высота (с установленным кронштейном) не менее 312 мм.

ГОСТ Р 53286-2009 Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования.

Товар должен быть новым не бывшим в употреблении.

Подписал	Алибекова Айгуль Абдимуталовна
Дата подписания	05.11.2026